RZUT PIĘTRA I
INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
SKALA 1:100



NR POMIESZCZENIA	NAZWA
1.1	pokój biurowy
1.2	pokój biurowy
1.3	WC
1.4	WC
1.5	pokój biurowy
1.6	pokój biurowy
1.7	pokój biurowy
1.8	pokój biurowy
1.9	pokój biurowy
1.10	holl+komunikacja
1.11	pokój biurowy
1.12	pokój biurowy
1.13	pokój biurowy
1.14	pokój biurowy
1.15	pokój biurowy
1.16	pokój biurowy

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO:

- AW1 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250lm 1h IP20 - OPTYKA KORYTARZOWA
- AW2 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250lm 1h IP20 - OPTYKA DOOKÓLNA
- AW3 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO P/T LUB N/T LED 3W 380lm 1h IP20 - OŚW. HYDRANTÓW
- EW1 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NAŚCIENNA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM
- EW2 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASUFITOWA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM
- EW3 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NAŚCIENNA LED 3W 335lm 1h IP65 + GRZAŁKA

OPIS INSTALACJI:

1. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm² o odpowiedniej klasie reakcji na ogień - B2ca.
2. Przewody układać po tynkiem.
3. Oprawy awaryjne zasilić z rozdzielni głównej na parterze, w której zamontować dodatkowe zabezpieczenia S301 B10 - dla każdej kondygnacji oddzielny obwód.
4. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGA:

PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ WYDZIELENIE P.POŻ. ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWO W KLASIE WYMAGANEJ DLA ŚCIANY LUB STROPU PRZEZ KTÓRY PRZECHODZĄ.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
WG PN-HD 60364-4-41/2009

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH *ELKO*
75-411 Koszalin, ul.Partyzantów 14, tel/fax (094) 34-74-300
biuro@elko-koszalin.pl

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo-jezdnym Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo	Nr rys. E-9 Faza: PW
Treść	RZUT PIETRA I - INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO	Skala 1:100
Branża	ELEKTRYCZNA	Data 06.2021
Projektował	**mgr inż. Ryszard Sowiński** Upr. Bud. Nr A/PNB/8300/184/81 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	