

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Zgodnie z pozycjami od 4d.1.1 do 7d.1.1 przedmiaru branży drogowej należy wykonać roboty rozbiórkowe. Ilości zostały podane w m<sup>2</sup>, w związku z tym zwracamy się z prośbą o podanie przewidzianych grubości dla danej pozycji.

Ad1) Zgodnie z badaniami geologicznymi grubości poszczególnych warstw nie są stałe, nie można określić jednoznacznie stałej grubości dla poszczególnych warstw. Przeprowadzono badania oraz wykonano odwierty przez wszystkie warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię w 7 punktach. Szczegółowe wyniki zestawiono w Opini geotechnicznej warunków posadowienia.

2. Przedmiar branży drogowej **pozycja nr. 39 d.1. 5 dział Ciąg pieszo- rowerowy, nawierzchnia z BA** podaje się wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - **warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S** natomiast w dokumentacji technicznej mowa jest o AC8S. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności.

Ad2) Należy przyjąć warstwy ścieralnej AC8S.

3. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert o 4 dni, tj. do dnia 28.07.2024?

**Ad3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2024 roku do godz. 09:00.**

**STAROSTA**  
  
**Marek Szczepański**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_chojnice/aukcje](https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje)
2. a/a