



## POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

ul. Wł. Broniewskiego 15  
58-400 Kamienna Góra  
Tel.: 75 64 50 100

Kamienna Góra, 12.08.2022 r.

### **Zamawiający:**

Powiat Kamiennogórski  
ul. Wł. Broniewskiego 15  
58-400 Kamienna Góra

### **WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nazwa postępowania:** Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowości Świdnik.

**Numer postępowania:** ID.272.3.12.2022

**Strona prowadzonego postępowania:** [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania w zakresie brzmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentów zamówienia:

### **Pytanie:**

Po zweryfikowaniu średnic i długości przepustów Zamawiający przesłał nowy przedmiar z pozycją:

Wykonanie przepustu pod drogą PE lub PP fi 600 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ściankami czołowymi z kamienia typu formak – 9 m

natomiast zgodnie z opisem technicznym przepusty do przebudowy i wymiany części przelotowej:

Zestawienie przepustów pod koroną drogi, które podlegają wymianie:

- przepust fi 600, L=6,0 m, km 0+148,80
- przepust fi 600, L=9,0 m, km 0+323,38
- przepust fi 600, L=3,0 m, km 0+631,00.

Prosimy o potwierdzenie obmiaru 9 m lub uaktualnienie przedmiaru.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania udostępni uaktualniony przedmiar robót. Ilość w pozycji przedmiaru dotyczącej wymiany przepustu fi 600 wynosi 28,00 m z uwagi na uwzględnienie długości przepustu zlokalizowanego pod drogą przy budynku nr 61 (rysunek – Dokumentacja projektowa PZT 2).

**Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r.**

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) pkt 17.1. – Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zamawiającego pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora) do dnia 19.08.2022 r. do godziny 09:00;
- 2) pkt 17.5. – Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godzinie 09:15,
- 3) pkt 18.1. – Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.09.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla stron.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**STAROSTA**  
**/-/ Jarosław Gęborys**