

OBJAŚNIENIA:

- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie/powrót
- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG1 — pion centralnego ogrzewania
- 0.01 / 20 °C — numer kondygnacji . nr pomieszczenia / projektowana temperatura
- 22/600 [520 mm] Φwym=783 W — grzejnik kompaktowy (bocznozasilany) typ_wysokość [długość] wymagana wydajność
- 33KV/900 [1800 mm] Φ=2264 W — grzejnik zaworowy (dolnozasilany) typ_wysokość [długość] wymagana wydajność
- 612 [mm] 780 [mm] Φ=190 W — grzejnik łazienkowy (drabinkowy) szerokość [wysokość] wymagana wydajność
- NG1 Φ=14000 W Δp=6,00 kPa — nagrzewnica wodna wymagana wydajność spadek ciśnienia
- grzejnik istniejący 22/600 [2300 mm] Φwym=1331 W — istniejący grzejnik typ_wysokość [długość] wymagana wydajność
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- Zaw_vlvm 3,00 DN15-LF — zawór spustowy
- Zaw_odC_pr DN20 — zawór regulacyjny, typ nastawa średnica
- Zaw_odC_pr DN20 — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- Zaw_powr DN15 — zawór powrotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-072 Kraków
NIP 675-178-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYKONANIEM ESTAKADY KOMÓRKOWEJ INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO STANU GAZOWEJ KOTŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁÓW GAZOWYCH NA KONDENSACYJNE, WYMIANĄ POMP OBIEGU ORAZ PODŁĄCZENIEM NOWYCH URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH W JAMNIKU PRZY 5 W NIESZKOWICACH MAŁYCH

ADRES INWESTYCJI:
ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH
W JAMNIKU PRZY 5 W NIESZKOWICACH MAŁYCH
NIESZKOWICE MAŁE 113
32-744 NIESZKOWICE MAŁE

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NAZWA RYSUNKU	NR RYSUNKU
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	CO-4.3

DATA		11.2022	
SKALA	-	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP/0224/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP/0461/PBS/19	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. AGNIESZKA IDZIKOWSKA		-	