

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

**Modernizacja (remont) bieżni okólnej przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania przedsięwzięcia „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP11).**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

Przedstawione wymagania dotyczące nawierzchni zostały przygotowane na podstawie starych już nieobowiązujących badań systemu poliuretanowego.

Na dzień dzisiejszy żadna nawierzchnia nie spełnia takich wymagań.

W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

**Odpowiedź:**

**Dopuszcza się nawierzchnie poliuretanowe spełniające wymagania zawarte w obowiązującej normie PN EN 14877:2014**

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*