



Kanclerz

22.05.2023 r.

Centralny nr postępowania: ZP/106/055/R/23

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, dz.nr 403, obr. nr 0054

**Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ oraz informacja o zmianach w treści SWZ**

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Odnosząc się do pliku „Lista wymagań dotyczących oferowanego sprzętu”:

1. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania rozdzielnicy RSN w izolacji SF6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozdzielnicy RSN w izolacji SF6.

2. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania wyłączników o klasie wytrzymałości mechanicznej M2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyłączników o klasie wytrzymałości mechanicznej M2.

3. Proszę o doprecyzowanie jak działać ma logika podstawowa i rezerwowa w układzie SZR.

Odpowiedź: Jak w pytaniu 4.

4. Czy zamawiający dopuszcza klasycznego sterownika SZR w oparciu o kontroler PLC, który będzie realizował wymaganą blokadę elektryczną uniemożliwiającą podanie napięcia z dwóch linii jednocześnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie klasycznego sterownika PLC, który będzie realizował wymaganą blokadę.

5. Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania rozdzielnicy Rnn o stopniu ochrony IP30. Przywołanie w projekcie rozłączniki listwowe obiektywnie uniemożliwiają osiągnięcie IP31.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic Rnn o stopniu ochrony IP30.

Odnosząc się do „Projekt wykonawczy rev.7B”:

6. Proszę o potwierdzenie miejsca montażu panelu operatorskiego. W punkcie 3.4 opis zawiera wzmiankę o panelu operatorskim na Rozdzielnicę nN. W części graficznej panel operatorski znajduje się na elewacji rozdzielnic RST.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejscem montażu panelu operatorskiego jest elewacja rozdzielnic RST.

7. W części graficznej przy schemacie jednokreskowym stacji znajduje się diagram łączy SZR z wyszczególnionymi 3 wyłącznikami. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z listą wymagań, oraz schematem jednokreskowym sterowanie ma odbywać się wyłącznie za pomocą wyłączników Q3.1 oraz Q8.1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sterowanie układem SZR ma się odbywać za pomocą wyłączników Q3.1 oraz Q8.1.

8. Od strony GPZtu funkcje zabezpieczeniowe spełnia pole nr 1 (wyłącznik Q1.1). Z uwagi na brak możliwości montażu przekładników prądowych w polu sprzęgłowym oraz aby nie powielać zabezpieczeń przekaźnik WIC1 w polu nr 3 spełniać będzie jedynie rolę sterowniczą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z montażu przekładników w polu numer 3 rozdzielnic RSN.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy pzp, informuje o dokonaniu zmiany w treści SWZ.

Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale XIV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert punkcie 3.3) Termin realizacji zamówienia:

Jest:

Ocenie podlega termin wykonania zamówienia określony w tygodniach w formularzu „Oferta”.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 26 tygodni oraz nie krótszy niż 12 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy. W ramach kryterium termin wykonania zamówienia ” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena punktowa ofert dla kryterium termin wykonania zamówienia zostanie dokonana według poniższej tabeli:

termin wykonania zamówienia:	<u>12</u> <u>tygodni</u>	<u>14</u> <u>tygodni</u>	<u>16</u> <u>tygodni</u>	<u>18</u> <u>tygodni</u>	20 tygodni	23 tygodni	26 tygodni
liczba punktów do zdobycia:	<u>20</u>	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>13</u>	10	5	0

W przypadku nieokreślenia na formularzu oferty terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w maksymalnym terminie tj. 26 tygodni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

Zmieniono na:

Ocenić podlega termin wykonania zamówienia określony w tygodniach w formularzu „Oferta”.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż **18 tygodni** oraz nie krótszy niż **12 tygodni** liczonych od dnia zawarcia umowy. W ramach kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena punktowa ofert dla kryterium termin wykonania zamówienia zostanie dokonana według poniższej tabeli:

<b><u>termin wykonania zamówienia:</u></b>	<b><u>12 tygodni</u></b>	<b><u>15 tygodni</u></b>	<b><u>18 tygodni</u></b>
<b><u>liczba punktów do zdobycia:</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>0</u></b>

W przypadku nieokreślenia na formularzu oferty terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w maksymalnym terminie tj. **18** tygodni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SWZ – formularza oferty

Jest:

**2. Oświadczamy**, że zamówienie wykonamy w terminie:

termin wykonania zamówienia:	<b><u>12 tygodni</u></b>	<b><u>14 tygodni</u></b>	<b><u>16 tygodni</u></b>	<b><u>18 tygodni</u></b>	20 tygodni	23 tygodni	26 tygodni
liczba punktów do zdobycia:	<b><u>20</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>13</u></b>	10	5	0
Proszę zaznaczyć „X” przy wybranej opcji							

Zmieniono na:

2. **Oświadczamy**, że zamówienie wykonamy w terminie:

<b>termin wykonania zamówienia:</b>	<b>12 tygodni</b>	<b>15 tygodni</b>	<b>18 tygodni</b>
<b>liczba punktów do zdobycia:</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Proszę zaznaczyć „X” przy wybranej opcji			

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału IV SWZ w punkcie 1.

Jest:

1. Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy): do 26 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zmieniono na:

1. Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy): do **18 tygodni** od daty zawarcia umowy.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału V w punkcie 1:

Jest:

1. Termin związania ofertą upływa dnia 24.06.2023 r.

Zmieniono na:

1. Termin związania ofertą upływa dnia **28.06.2023 r.**

Zamawiający zmienia treść Rozdziału XII SWZ:

Jest:

**1. Termin i sposób złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>26.05.2023 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>10.00</b>
----------------	----------------------	-----------------	--------------

...

**2. Termin i sposób otwarcia ofert:**

- 1) otwarcie ofert nastąpi:

<b>w dniu</b>	<b>26.05.2023 r.</b>	<b>o godz.</b>	<b>10.05</b>
---------------	----------------------	----------------	--------------

Zmieniono na:

**1. Termin i sposób złożenia oferty:**

- 2) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>30.05.2023 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>10.00</b>
----------------	----------------------	-----------------	--------------

...

**2. Termin i sposób otwarcia ofert:**

- 2) otwarcie ofert nastąpi:

<b>w dniu</b>	<b>30.05.2023 r.</b>	<b>o godz.</b>	<b>10.05</b>
---------------	----------------------	----------------	--------------

Wszystkie zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

**Kanclerz**  
**mgr inż. Mariusz Miler**

.....  
(*podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej*)

Załącznik:

Zmieniony formularz ofertowy – załącznik 1 do SWZ