

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAKRES ROBÓT -

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

453322200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA: *Udrożnienie instalacji cyrkulacji ciepłej wody wraz z montażem odmulnika i filtra na instalacji ciepłej wody w budynku ST WCKiK we Wrocławiu*

ADRES: Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5

INWESTOR: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

Roboty naprawcze należy wykonać w standardach zapewniających odpowiednią jakość usługi. Zastosowane materiały użyte do robót naprawczych powinny być identyczne lub równoważne z istniejącymi.

MAJ 2024 r

PRZEWIDYWANE PRACE DO WYKONANIA

453322200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- demontaż instalacji cyrkulacji w obrębie węzła cieplnego i części korytarza za pomieszczeniem węzła.
- wymiana armatury przy pompie cyrkulacyjnej (uszkodzone i niedrożne).
- czyszczenie i sprawdzenie zaworów termostatycznych na instalacji cyrkulacji ciepłej wody w budynku WCKiK.
- montaż odmulnika wraz z filtrem na wejściu ciepłej wody do węzła budynku WCKiK.
- montaż odcinka instalacji cyrkulacji w obrębie węzła cieplnego.
- wykonanie przejścia ppoż przez przegrodę pożarową węzła cieplnego.
- wykonanie izolacji instalacji cyrkulacji.
- sprawdzenie i uruchomienie pompy cyrkulacji ciepłej wody.
- montaż podlicznika na wejściu centralnego ogrzewania do łącznika między WCKiK, a szpitalem (I piętro).

*** Uwaga:**

Podany zakres prac jest jedynie podpowiedzią. Obowiązuje wizja lokalna oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku.

Kontakt do Stacji Terenowej WCKiK we Wrocławiu:

1. Kierownik Stacji – Pan Jacek Grabowski – tel. 510-149-381
2. specjalista – Pan Krzysztof Preś – tel. 261-660-426