



**POLSKI
ŁĄD**

Lipiany, dnia 23.03.2023 r.

BUD-Z.271.6.2023

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Modernizację dróg gminnych w miejscowości Mironów nr 640010Z, nr 640011Z, nr 640012Z wraz z infrastrukturą techniczną. Usługa nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Lipiany dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SWZ:

- 01 PR Mironów 12 2020 poprzez zastąpienie:

Poz. 24 Przedmiaru robót –
zapisu

„Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza gruntowe ulepszone - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m; - 850m²”

zapisem

„Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza gruntowe ulepszone - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m; - 850m²+56m²”

poz. 12 Przedmiaru robót –

zapisu

„Podbudowa pomocnicza z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 30 cm Krotność = 3”

zapisem

„Podbudowa pomocnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 30 cm Krotność = 3”

poz. 18 Przedmiaru robót –

zapisu

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 20 cm Krotność = 2”

zapisem

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 20 cm Krotność = 2”

poz. 26 Przedmiaru robót –

zapisu

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5”



zapisem

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5”

poz. 53 Przedmiaru robót –

zapisu

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5”

zapisem

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 25 cm Krotność = 2.5”

02 STWiOR str. 65-70 w pkt. 1.3. i 2.2. strona 67

zastępując w pkt. 1.3. STWiOR zapis:

„Podbudowę z przesortowanego gruzu betonowego należy ułożyć w dwóch warstwach – dolnej z kruszywa drobnego o frakcji 4-32 mm, zaklinowanego kruszywem (odsiewką) 0-4 mm.”

zapisem:

„Podbudowę z przesortowanego gruzu betonowego należy ułożyć w dwóch warstwach – dolnej z kruszywa drobnego o frakcji 4-32 mm lub 4-63 mm, zaklinowanego kruszywem (odsiewką) 0-4 mm.”

zastępując w pkt. 2.2. STWiOR zapis:

„Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa betonowego sortowanego frakcji: 4 – 32 mm na warstwę dolną podbudowy, 0 – 4 mm na warstwę górną podbudowy i do klinowania dolnej warstwy.”

zapisem:

„Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa betonowego sortowanego frakcji: 4 – 32 mm na warstwę dolną podbudowy, 4 – 63 mm na warstwę dolną podbudowy, 0 – 4 mm na warstwę górną podbudowy i do klinowania dolnej warstwy.”

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, z dnia 29.03.2023 r. godzina 09:00 na dzień 31.03.2023 r. godzina 09:00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2023r. godzina 09:15).

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 3) Pkt 13.1 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), otrzymuje brzmienie: *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 09⁰⁰.*
- 4) Pkt 13.7.1) SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie: *Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 09¹⁵*
- 5) Pkt 14.1. (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie: *Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29 kwietnia 2023 r.*

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez ogłoszenie



**POLSKI
ŁAD**

o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której dostępna jest SWZ.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.


BURMISTRZ
Bartłomiej Królikowski

Załączniki:

zmieniony 01 PR Mironów 12 2020 w brzmieniu z dnia 23.03.2023 r.

zmieniony 02 STWiOR str. 65-70 w brzmieniu z dnia 23.03.2023 r.

Rozdzielnik:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany>

2. aa.

