



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Wincentego Pola 22  
33-300 Nowy Sącz  
NIP 734-24-24-787  
Regon 490797830  
KRS 0000109022

## CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

Nowy Sącz, dnia 28 lutego 2020 r.

**ZNAK: IU.700.137.20.MW**

**URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA  
WYDZIAŁ INWESTYCJI  
Rynek 1  
33-300 Nowy Sącz**

Dotyczy: *dostawy wody i odbioru ścieków z budynku hali sportowej w rejonie ulic Solskiego i Grodzkiej w Nowym Sączu.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2020 roku w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że wyrażam zgodę na dostawę wody i odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych z budynku hali sportowej projektowanej na działkach nr 35 i 39/3 w obr. 90 w Nowym Sączu.

Podłączenia można wykonać do istniejących studzienek na kolektorze sanitarnym  $\varnothing$  400/450 mm bet. oraz do rozdzielczej sieci wodociągowej  $\varnothing$  125 mm żel. przebiegających w obrębie pasa drogowego ulicy Grodzkiej lub do istniejących studzienek na kolektorze sanitarnym  $\varnothing$  400/600 mm bet. zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Nawojowskiej. Informuję, że ciśnienie statyczne w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi ok. 0,4 MPa.

**W ramach prowadzonej inwestycji należy przewidzieć kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej (rozdział kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej) na terenie działek objętych opracowaniem.**

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych i gruntowych a ścieki do niej wprowadzone winny spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 28 lipca 2006 r.) oraz w Zarządzeniu nr 10/2017 Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Sąddeckie wodociągi” z dnia 24 listopada 2017 r.

Projekt budowlany przebudowy zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz podłączeń: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej należy wykonać na aktualnych mapach geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500 i przedłożyć do uzgodnienia w „Sąddeckich Wodociągach” w 2 egzemplarzach.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywać osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub prowadzenia robót w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowe podłączenia należy wykonywać zgodnie z normami oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności „Prawa Budowlanego”. Materiały z których zostaną wykonane przyłącza powinny być zgodne z „Wymogami materiałowymi” obowiązującymi w Spółce „Sąddeckie Wodociągi”. Odpis niniejszych warunków wraz z protokołem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, uzgadniającej trasę przebiegu projektowanych rurociągów, należy dołączyć do dokumentacji technicznej.

Warunki powyższe są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania, bez względu na ewentualne zmiany właścicieli przedmiotowej działki i tracą swą ważność w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a  
RGP/20/0587

[www.swns.pl](http://www.swns.pl)

Z poważaniem  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

*Sławomir Rajski*

**Centrala:**

tel.: 18 443 86 43  
fax: 18 443 83 04

**Sekretariat:**

tel.: 18 414 12 04  
e-mail: [biuro@swns.pl](mailto:biuro@swns.pl)

**Biurowy Obsługa Klienta:**

tel.: 18 414 12 15  
e-mail: [bok@swns.pl](mailto:bok@swns.pl)

**Dział Sprzedaży:**

tel.: 18 414 12 16  
e-mail: [ds@swns.pl](mailto:ds@swns.pl)

**Pogotowie Wod-Kan**

tel.: 994, 018 414 12 41