

Górowo Iławeckie 16.09.2022 r.

RIZ.271.1.21.2022

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Utwardzenie drogi gminnej nr 119023N w miejscowości Wojmiany**”:

Pytania:

- 1) Jakiej klasy płyty JOMB są wymagane? Czy zbrojenie ma być pojedyncze, podwójne czy bez zbrojenia?

Odpowiedzi:

- 1) Do utwardzenia drogi gminnej nr 119023N w miejscowości Wojmiany należy zastosować płyty JOMB o następujących parametrach:
 - beton o klasie wytrzymałości minimum C25/30 wg PN-EN 206-1,
 - stal stosowana do wykonania zbrojenia powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2,
 - zbrojenie płyt wielootworowych „JOMB” powinno być wykonane min. pojedynczą siatką o grubości pręta min. 6mm,
 - wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1339,
 - odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ± 5 mm, szerokość ± 5 mm, grubość ± 5 mm,
 - nasiąkliwość $\leq 5\%$,
 - odporność na działanie mrozu F150,
 - odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm^3/mm^2).

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/