

**Odpowiedź na zadane pytania**

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

*dotyczy zamówienia pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości Ostaszewo i 2313G w miejscowości Marzęcino.”*

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), publikuje treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Dotyczy części nr 1:**

1. Proszę o poprawienie poz. 9 przedmiaru robót na prawidłową wartość tj. 497,85 m<sup>2</sup>.
2. W przedmiarze brak pozycji dot. wykonania uzupełnienia masą zalewową przestrzeni pomiędzy nowobudowanym krawężnikiem na istniejącej nawierzchnią bitumiczną. Proszę o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać ww. prace.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający potwierdza, iż w poz. 9 przedmiaru robót należy przyjąć ilość 497,85 m<sup>2</sup>.
2. Zamawiający informuje, iż wykonanie uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach jest ujęte w pozycji nr 19 przedmiaru robót.

**Dotyczy części nr 2:**

1. Zgodnie z zapisem SIWZ "w przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą" - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wzmocnienia podłoża bądź wymiany gruntu, prace te zostaną uznane przez Zamawiającego jako dodatkowe. Bez badań geotechnicznych Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić konieczności wykonania ww. prac a także oszacować ich ilości.
2. Proszę o potwierdzenie, że ściek należy wykonać z kostki granitowej łupanej koloru szarego.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający zaktualizował dokumentację projektową w zakresie wzmocnienia gruntu pod chodnik.
2. Zamawiający potwierdza, iż ściek należy wykonać z kostki granitowej łupanej koloru szarego.

**STAROSTA**

-

**Jacek Gross**