


WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK A- PIWNICA



- 1 – pom. gospodarcze/magazyn z toaletą
2 – pom. gosp./pralnia
3 – pom. gosp.
4-5 – archiwum
6 – węzeł CO
7 – 8 – archiwum
9 – pusty
11-12 – korytarz/przedśionek
13 – warsztat
14 – wodornieiz

Nazwa	
	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
	Opłyszczona czujka dymu DUO-6046
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Wskaźnik zasilania WZ-31
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAB-6102
	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej

Powierzchnia użytkowa: 2460,12 m²

Obiekt: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Ul. Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz
Temat: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Legenda:

- kierunek ewakuacji,
wyjście końcowe
 - kierunek ewakuacji,
gaśnica proszkowa
 - hydrant wewnętrzny
 - ręczny ostrzegacz pożarowy
 - drzwi przedpożarowe EI

Piwnica Skala: 1:200 Data: 12.2023 r

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK A- PARTER




Nazwa
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
Optyczna czujka dymu DUO-6046
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
Wskaznik zadziałania WZ-31
Element kontrolno-sterujący EKS-6044
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAB-6102
Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej

Powierzchnia użytkowa: 2460,12 m²/ max.: 25 osób

Obiekt:	Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz
Temat:	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Legenda:	<ul style="list-style-type: none">• detektor ewakuacji,• wyjście ewakuacyjne,• kierunek ewakuacji,• głośnik proszowa• hydrant wewnętrzny• ręczny ostrzegacz pożarowy• wejście do budynku• główny wyłącznik zasilania• sterująca elektrycznaCSP - Centrala sygnalizacjiWo - WschodniWp - WschodniOd - Oddział
Parter	Strona: 1 z 200 Data: 12.2023 r

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK A - I PIĘTRO







- 101 – pom. gospodarcze
102 – kuchnia
103 - archiwum
104-119a – pom. biurowe
119 (kolejny) – składnica akt

Nazwa
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
Optyczna czujka dymu DUO-6046
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
Wskaźnik zasilania WZ-31
Element kontrolio-sterujący EKS-6044
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAB-6102
Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej


Obiekt:	Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz
Temat:	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Legenda:

-  - kierunek ewakuacji, wyjście końcowe
-  - kierunek ewakuacji
-  - gaśnica proszkowa
-  - hydrant wewnętrzny
-  - eozny ostrzegacz pożarowy

Powierzchnia użytkowa: 2460,12 m² max.: 25 osób

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
BUDYNEK A- II PIĘTRO



- 201 – pom. gospodarcze
- 202 – kuchnia
- 203-204 – kancelarie niejawne
- 205-221 – pom. biurowe (212 – służą jako magazyn)
- 222 – składnica akt

Nazwa	
	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
	Optyczna czujka dymu DUO-6046
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Wskaznik zadziałania WZ-31
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAB-6102
	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej


Objekt:	Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Jana Kazimierza 6, Bydgoszcz
Temat:	Instrukcja bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym

- Legenda:
- kierunek ewakuacji, wyjście końcowe
 - kierunek ewakuacji, wyjście końcowe
 - gaśnica proszkowa
 - hydrant wewnętrzny
 - ręczny ostrzegacz pożarowy
 - KE - krzesło ewakuacyjne

Powierzchnia użytkowa: 2460,12 m²/ max.: 25 osób

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK A- III PIĘTRO



- 301 – pom. gospodarcze
- 302 – kuchnia
- 303 I 304 – pom. biurowe z toaletą
- 305 – 309 – pom. biurowe
- 311 – pom. biurowe
- 312 – biblioteka
- 313 – pom. gospodarcze/magazyn
- 314 – sala konferencyjna
- 314a – wentylatorownia
- 316 – pokój informatyków
- 316a – serwerownia

Nazwa	
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000	
Opłyczna czujka dymu DUO-6046	
Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046	
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M	
Wskaznik zadziałania WZ-31	
Element kontrolno-sterujący EKS-6044	
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAB-6102	
Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej	

Powierzchnia użytkowa: 2460, 12 m² max.: 25 osób

Obiekt:	Wojewódzki Sąd Administracyjny
ul. Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz	
Temat:	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Legenda:

- Kierunek ewakuacji, wyjście końcowe
- Kierunek ewakuacji, wyjście końcowe
- gaśnica proszkowa
- hydrant wewnętrzny
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- oddymienie
- strzał pożarowa EI30

18

papa zuzewalna
konst. drewniana poddasza-zaimpregnować FOROSEM 20cm
wełna mineralna
parozizolacja
podsuflita - płyt STG GNF

projekowany świetlik



- 1. płyty ceramiczne na zaprawie (wg. proj. wnętrz) 2cm
gładź cementowa - istniejąca
warstwa akustyczna - istniejąca
strop żelbetonowy - istniejący
- 2. wykładzina (wg. proj. wnętrz)
gładź cementowa - istniejąca
warstwa akustyczna - istniejąca
strop żelbetonowy - istniejący
- 3. płyty ceramiczne na zaprawie (wg. proj. wnętrz) 2cm
gładź cementowa 0.5cm
płyta GNF - NIDA GIPS, P 2x12.5 mm 2cm
płyta V100 33mm 2cm
płyta pow. szklana
belki stropowe - (patrz. proj. konstr.) 15cm 5cm
wełna mineralna miękką
deskowanie - istniejące
płyt - istniejący
płyta GNF 1.25cm
- 4. wykładzina (wg. proj. wnętrz) 2cm
gładź cementowa 0.5cm
płyta GNF - NIDA P 2x12.5 mm 2cm
płyta V100 22mm 2cm
płyta pow. szklana
belki stropowe - (patrz. proj. konstr.) 10cm 5cm
wełna mineralna miękką
deskowanie - istniejące
płyt - istniejący
płyta GNF 1.25cm
- 5. gładź cementowa 5cm
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna
posadzka istniejąca

Poprawki
na uwzględnienie
dopełnienie

Uwaga!!!
W porównaniu z projektem na parterze, w którym była podłoga na legarach,
na istniejącej podłogę jasnową wykonać podłogę
o następującej warstwowości:
- wykładzina tytanowa (według projektu wnętrz),
- gładź cementowa - 4cm,
- chudy beton.

PRZEKRÓJ I-I

PION PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA - BYDGOSZCZ

Investor	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	Temat	REMONT BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 5	Nr rysunku	8
Rysunek	PRZEKRÓJ I-I	Skala	1:100	Faza	P.W.
Projektant	Opracował: mgr inż. J. MACIĄSKA	Sprawił: mgr inż. J. MACIĄSKA	Nr zlec.	10302	

inżynier architekt
Małgorzata Schmidt
nr upr. GP-KZ-7342/126/92
projektant uprawniający do sporządzania projektów architektonicznych
wzrostu obiektów budowlanych
2) do kierowania robotami budowlanymi
budowlanych