


Pytania, odpowiedzi, modyfikacja do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na zakup, dostawę, demontaż starych oraz montaż i uruchomienie nowych zestawów baterii bezobsługowych do istniejących zasilaczy bezprzerwowych UPS wraz z utylizacją starych baterii dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 11.

Nr sprawy: 80.272.108.2024

<p style="text-align: center;">DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JagIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
--	---

Kraków, dnia 17.05.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w na zakup, dostawę, demontaż starych oraz montaż i uruchomienie nowych zestawów baterii bezobsługowych do istniejących zasilaczy bezprzerwowych UPS wraz z utylizacją starych baterii dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 11, 80.272.108.2024

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przewidział kalibrację i regulację UPS-a po wymianie baterii? Do w/wym. czynności wymagane jest posiadanie oprogramowania producenta urządzenia UPS. Czy Zamawiający wymaga takowych czynności do wykonania zadania? Czy wymagane jest posiadanie autoryzacji oraz oprogramowania producenta UPS Socomec?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zakresem SWZ przedmiotem zamówienia jest też między innymi uruchomienie baterii, przeprowadzenie prób i testów poprawności działania, co zostało opisane w załączniku A. A zgodnie z dołączonym wzorem umowy § 2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dysponuje właściwie wykwalifikowanym zespołem zapewniającym należyte wykonywanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakłada wymianę baterii o tych samych parametrach nie stawia wymagań konieczności posiadania autoryzacji i zmian oprogramowania producenta oraz konieczności kalibracji i regulacji UPS-a.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe pytanie i odpowiedź, modyfikacja do SWZ, stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia, a z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Pytania, odpowiedzi, modyfikacja do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na zakup, dostawę, demontaż starych oraz montaż i uruchomienie nowych zestawów baterii bezobsługowych do istniejących zasilaczy bezprzerwowych UPS wraz z utylizacją starych baterii dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 11.

Nr sprawy: 80.272.108.2024

Nowy termin składania ofert: 23 maja 2024 r. godz. 09:00 Nowy termin otwarcia ofert: 23 maja 2024 r. godz. 10:00 Termin związania ofertą do dnia 21 czerwca 2024 r. włącznie.

Z poważaniem,

Anna Onderka