

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Załącznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „Dostawa urządzenia typu - Szafa serwerowa”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Towar typu: Szafa serwerowa – 1 sztuka			spełniający niżej wymienione wymogi:
lp.	-1-		-2-
1.	Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących Szafy serwerowej		
Wymagania obligatoryjne	Szafa serwerowa 19" do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.		
	Rozmiar 42U 800x1000 mm		
	Przód - drzwi szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką Tył - drzwi metalowe pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi + jedna maskownica 3 U z przepustem szczotkowym zamontowana pod drzwiami Boki - osłona metalowa perforowana (prześwit minimum 75%) z zamkiem. Dwie pary belek nośnych 19". Materiał - Szkielet, osłony, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa. Drzwi z szybą - blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne. Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową.		
	Otwory kablowe w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie przewodów. Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.		

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

		<p>Numeracja jednostek U na belkach nośnych.</p> <p>Kąt otwarcia drzwi przednich minimum 180°.</p> <p>Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.</p> <p>Kolor: jasnoszary lub czarny.</p> <p>Stopki regulacyjne lub cokół.</p>	
		Listwy zasilające 4 sztuki – przystosowane do montażu w szafie 19". Liczba gniazd z bolcem w każdej listwie – 9 sztuk.	
	Wymagania obligatoryjne	Wykonawca ma obowiązek zainstalować szafę w wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego.	