

Rodzaj podłączenia urządzenia																	
Moc w kW Ilość Prąd w A	– – –	– – –		2,5 – – –	2,5 – – –	2,5 – – –	2,5 – – –	2,5 – – –	2,5 – – –	2,5 – – –	1,5 – – –	1,0 – – –	0,9 – – –	0,7 – – –	0,3 – – –		0,3 – – –	– – –
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	– – –	– – –		GN. WTYKOWE 1-FAZ ŚWIETLICA 0/14 PIWNICA	GN. DATA W PUNKCIE PEL ŚWIETLICA 0/14 , 0/14A PIWNICA	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL ŚWIETLICA 0/14 , 0/14A PIWNICA	GN. WTYKOWE 1-FAZ POM:0/3C,0/3D,0/16,0/17 PIWNICA	GN. WTYKOWE 1-FAZ POM:0/21,0/20,0/18,0/19 PIWNICA	GN. WTYKOWE 1-FAZ POM:0/3B,KS/2,0/2A PIWNICA	GN. WTYKOWE 1-FAZ POM: 0/3A,0/1,0/2 PIWNICA	GN. DATA W PUNKCIE PEL SZATNIA 0/1,0/2 PIWNICA	OŚWIETLENIE P:0/3C,3D,16,17,18,19,20,21 PIWNICA	OŚWIETLENIE P:0/3A,0/1,0/2 PIWNICA	OŚWIETLENIE ŚWIETLICA 0/14,14A KOR 0/3B PIWNICA	OŚWIETLENIE KL. SCH. KL. SCHODOWA KS/2 PIWNICA		OŚWIETLENIE KL. SCH. KL. SCHODOWA KS/4 PIWNICA	– – –

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM–02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO
UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 12 działki nr 2428, obręb ewid. 202

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY | SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-02 Korytarz 0/3b - Piwnice

DATA : 04.2022 PODPIS : RYS NR : E-05

DATA : 04.2022 PODPIS : ark. 1 / 2 rysunków