

Gdańsk, 28.02.2024

Centralny nr postępowania: **ZP/32/022/D/24**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla CI TASK.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadził następujące zmiany:

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o informację czy dopuszczają Państwo wykonanie filtrów - klasa G4 według normy PN-EN 779 lub równoważnej lub - Coarse >65%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Klasa G4 jest przewidziana dla pozycji 18 oraz 19 w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 3.

(...) prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.03.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 04.03.2024 r.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

ZMIANA nr 1:

W rozdziale V SWZ ust. 1 dotychczasowa treść otrzymuje następujące brzmienie:

1. Termin związania ofertą upływa dnia 02.04.2024 r.

ZMIANA nr 2:

W rozdziale XII SWZ w ust. 1. pkt. 1) dotychczasowa treść zostaje zastąpiona treścią:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	04.03.2024 r.	do godz.	10:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

ZMIANA nr 3:

W rozdziale XII SWZ w ust. 2. pkt. 1) dotychczasowa treść zostaje zastąpiona treścią:

1) otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	04.03.2024 r.	o godz.	10:15
---------------	----------------------	----------------	--------------

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)