

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta musi zawierać demontaż starych elementów oraz montaż nowych elementów wraz z niezbędnymi pracami dostosowującymi miejsca instalacji do nowego typu. Oferta musi również zawierać wykonanie pomiarów sprawdzających (powykonawczych) opraw wraz z protokołem.

1. Oprawy oświetleniowe:

- oprawa awaryjna LED oczko podtynkowe – 13 szt.,
- oprawa awaryjna LED SO 250/125 (ścienna) – 11 szt.,
- oprawa awaryjna LED (sufitowa) – 4 szt.

Oprawy muszą posiadać certyfikat **CNBOP-PIB** i **CE** oraz 3-godzinny czas pracy awaryjnej. Droga ewakuacyjne powinna być na całej długości oświetlona światłem o natężeniu min. 1 lx

2. Rygle i drzwi przeciwpożarowe części zamienne wg/ITB-KOT2019-0870:

- wyrównanie nierównomierności szczelin przyścieżnicowych i międzyskrzydłowych drzwi – 6 szt.,
- dostawa i montaż z wymianą rygła skrzydła biernego drzwi **wg/ITB-KOT2019-0870** – 1 szt.,
- dostawa i montaż elektrozaczepu ppoż. – radialny z wyslizgiem i osłoną, głębokość zatrzaśnięcia 6 mm **wg/ITB-KOT2019-0870** – 1 szt.,
- dostawa i montaż z wymianą klamki ppoż. – ze stali nierdzewnej z rdzeniem stalowym **wg/ITB-KOT2019-0870** – 1 szt.,
- dostawa i montaż samozamykacza **wg/ITB-KOT2019-0870** – 1 szt.,
- dostawa i montaż tulei podłogowej – 1 szt.

3. Naklejki na drzwi przeciwpożarowe z komunikatem: „Drzwi przeciwpożarowe proszę zamykać”. – 14 szt.

4. Gaśnice:

- gaśnica proszkowa GP-4X typu ABC z wieszakami zaczepowymi – 10 szt.,
- gaśnica śniegowa do gaszenia elektroniki GSE-2X z wieszakiem – 1 szt.,
- tablica „gaśnica” fotoluminescencja: 5 szt.,
- instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych – 5 szt.