

Wrocław 25.06.2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
DZP / 2021 / 539**

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: „**Naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnej i klimatycznej w bud. CSU przy ul. Traugutta oraz Pl. Polski i ul. Modrzewskiego dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław**”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest: naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnej i klimatycznej w bud. CSU przy ul. Traugutta oraz Pl. Polski i ul. Modrzewskiego w okresie 12 miesięcy dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu . Obejmuje on przeglądy okresowe następujących urządzeń:

Zestawienie central wentylacyjnych ul. Traugutta 21

- centrala wentylacyjne VBW - 20 szt.
- kurtyny powietrzne Juwent - 3 szt.,
- wentylatory - 21 szt.,
- pompy obiegowe - 38 szt.,
- zestaw hydroforowy Wilo - 2 szt.,
- regulator zmiennego przepływu Trox - 16 szt.,
- klimatyzatory - 5 szt.,
- pojemniki wodne - 15 szt.,
- klapy p. poż., - 93 szt.,
- agregat wody lodowej - 1 szt.,
- system obsługi budynku BMS - 1 szt.,

2. Zestawienie central wentylacyjnych pl. Polski i ul Modrzewskiego

LP	Producent	Numer Urządzenia	Typ urządzenia	Rok produkcji	Numer wg dokumentacji	Rodzaje filtrów	Wymiary kaset metalowych	ilość sztuk	Data wymiany filtrów	Uwagi
1	VBW Clima	C 7068/02	B0-01-3-(50)L	2002	W8	EU-4	592x592x90	1	15.07.2019	
						EU-4	592x287x90	1		
2	VBW Clima	C 6732/02	BS-3-(50)-P-S	2002	NW1	EU-4	592x592x90	2	15.07.2019	
						EU-4	592x287x90	2		
3	VBW Clima	C 6734/02	BS-3-(50)-P	2002	NW2	EU-4	592x592x90	2	15.07.2019	
						EU-4	592x287x90	2		

4	VBW Clima	C 6733 N/02	BS-4-(50)- L-S	2002	NW4	EU-4	592x592x90	2	15.07.201 9	
						EU-4	592x287x90	2		
						EU-4	287x879x90	1		
5	VBW Clima	C 7064/02	B0-22-3- (50)-P	2002	NW5	EU-4	592x592x90	2	15.07.201 9	
						EU-4	592x287x90	2		
6	VBW Clima	C 7065/02	BS-3-(50)-L	2002	NW6	EU-4	592x592x90	2	15.07.201 9	Zdemonto wany sterownik Siemens RWC62
						EU-4	592x287x90	2		
7	VBW Clima	C 7066/02	B0-33-3- (50)-P	2002	N7	EU-4	592x592x90	1	15.07.201 9	Zabudowa na chłodnica freonowa 630.CU.1 0AI 23 03 0750 20 E 1H, Czynnik chłodniczy R22
						EU-4	592x287x90	1		
8	VBW Clima	C7067/02	SPS-2-L- 23050/300- SDWH-1-3- 0	2002	W7	EU-4	320x940x90	1	15.07.201 9	
9	Dospel	730- AAE00287	DEIMOS 0/N-5A/1- 1L	2002	W7	EU-4	320x940x90	1	10.06.201 8	filtr ECP0- FD-EU4

Zakres czynności objętych umową

- sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń oraz elementów instalacji,
 - czyszczenie lub wymiana filtrów, 2 razy w okresie trwania umowy,
 - czyszczenie i dezynfekcja parowników i skraplaczy za pomocą środków o działaniu bakteriobójczym,
 - sprawdzenie oraz diagnostyka poszczególnych podzespołów: wentylatorów, łożysk, pasków klinowych, zaworów,
 - sprawdzenie zacisków siłowych,
 - sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz szaf zasilających – sterowniczych ww. urządzeń,
 - sprawdzenie instalacji automatyki oraz BMS,
 - test funkcjonalności algorytmów regulacji HVAC,
 - kontrola instalacji odprowadzenia skroplin,
 - pomiar i regulacja parametrów pracy.
3. Prace naprawcze związane z uszkodzeniami urządzeń w wyniku dewastacji przez czynniki atmosferyczne, niefachowej obsługi bądź wandalizmu nie są objęte zakresem czynności serwisowych. Prace te będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.
 4. Wymiany podzespołów będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia.

5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
6. Realizacja czynności serwisowych przewidzianych harmonogramem odbywać się będzie w dniach pn. – pt. od 08:00 do 15:00. Oferent ma przedstawić harmonogram prac serwisowych na cały czas trwania umowy.
7. Wykonujący umowę będzie miał obowiązek prowadzenia pisemnych zapisów w zeszycie ruchu systemu detekcji pożaru. Zeszyt będzie zlokalizowany w portierni budynku.
8. System powiadamiana o awariach ma być dwutorowy. Zgłoszenie awarii drogą telefoniczną i mailową.
9. Wszelka korespondencja dotycząca prac ma odbywać się drogą mailową.
10. Każde prace dodatkowe wymagają pisemnej zgody zamawiającego wg następującej procedury.
 - 10.1. Podanie przyczyny prac dodatkowych.
 - 10.2. Przedstawienie kosztorysu.
 - 10.3. Uzyskanie pisemnej zgody na wykonywane prace
 - 10.4. Ustalenie terminu realizacji prac
11. Gotowość wykonującego umowę do realizację zadań po podpisaniu umowy.
 - 11.1. 48 godzin w przypadku awarii od momentu podpisania umowy.
 - 12.2. Prace serwisowe realizować zgodnie z przedstawionym harmonogramem
12. Odbiór realizowanych prac wyłącznie protokolarnie zatwierdzonym przez obie strony.
13. **Wizja lokalna odbędzie się 01.07.2021 r. ul. Traugutta 21: Wrocław bud. CSU portiernia**
14. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
15. **Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy**

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca :

-posiadający niezbędne kwalifikacje i możliwości konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia

-który złoży ofertę poprzez portal platforma zakupowa wraz z dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego , zgodną ze wszystkimi wymogami oraz który te wymogi akceptuje.

Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie za dokonane przez Wykonawcę czynności serwisowe w danym miesiącu płatne będzie terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru prac

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru oferty:

Cena - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, które spełni wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najniższą cenę.

V . SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
2. **Ceny podane w ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.**
3. **Ofertę należy złożyć poprzez portal platforma zakupowa wraz z dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego do 06.07.2021 do godz. 15.00**
4. Termin związania ofertą wynosi 21 dni.
5. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - a) Jacek Oziom tel. 781 046 699
 - b) Czesław Kuźniewski tel. 509 922 243
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 5.
8. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 5 nie będą rozpatrywane.