

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie”.

W dniu 01 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

...proszę o określenie czy budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej? Proszę o określenie: rodzaju pokrycia dachowego, kąta nachylenia dachu, jego wymiarów oraz możliwość dodatkowego obciążenia przez instalację fotowoltaiczną (wytrzymałość dachu).

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

- budynek nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej,
- zgodnie z pkt 4.4.1. SWZ: dach: płaski z płyt korytkowych, wentylowany, kryty papą termozgrzewalną,
- zgodnie z zapisami PFU: „W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym z zakładem energetycznym.”



BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22