



	Uziemienie
	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.

IN-S
OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBIEKT: BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR: GMINA KOBYLNICIA ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRÁWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Piskorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: MAJ 2021		skala 1:100	NR RYS:E-11