



	Zwody FeZn Ø 8
	Bezpośrednie połączenie przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi uziomu naturalnego.
	Uziemienie

TN-S
Ochrona przed porażeniem
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SPRAWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Piskorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: MAJ 2021		skala 1:100	NR RYS: E-10