



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie z RG	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik	Obwód oświetleniowy	Obwód gniazd 230V/16A	Kocioł gazowy	system detekcji gazu	Obwód technologiczny	Obwód technologiczny
Moc	2/1			0,2	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x6	3x1.5		3x1.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
Typ kabla	N2XH-J	YnDY		YnDY	YnDY	YnDY	YnDY	YnDY	YnDY
Typ izolacji kabla									

	Budowa budynku biurowego dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20 Rozdzielnica Rk	Nr. projektu:			C		F	8346/232/90	
		Nr. rysunku:	E-20		B	sieci i inst. elektr.	E	T. Piskorski	
					A	POM/0256/PBE/16	D	Sprawdził	
		Data:	MAJ 2021		Autor:	Ł. Gągała			



Oznaczenie urządzenia	Q9								
Oznaczenie zacisku									
Opis	Przepomownia								
Moc	0,5								
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x2,5								
Typ kabla	YKY								
Typ izolacji kabla									