



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6			
Oznaczenie zacisku			1 do 2	3 do 4	5 do 6	7 do 8			
Opis	Zasilanie z RM1	Kontrola obecności napięcia	Obwód oświetleniowy	Obwód gniazd 230V/16A	Obwód gniazd 230V/16A grzejnik	Obwód gniazd 230V/16A grzejnik			
Moc	4,6/3		0,1	2	1,5	1			
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x6		3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Typ kabla	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY			
Typ izolacji kabla									

	BUDYNEK MAGAZYNOWO - GARAZOWY dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20 Rozdzielnica RM4	Nr. projektu:	E-23	C		F	8346/232/90
				B	sieci i inst. elektr.	E	T. Piskorski
				A	POM/0256/PBE/16	D	Sprawdził:
		Data:	MAJ 2021	Autor:		Ł. Gągała	