



GMINA PRYZSTAJŃ

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5
tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732

e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
www.gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 26.10.2020 r.

ZWI.6342.31.2020

**Biuro Projektów i Realizacji
Inwestycji
„INFRA-BUD-PROJEKT”
ul. 1 Maja 20
42-140 Panki**

**dot. warunków technicznych projektowanej sieci wodociągowej
dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany - ETAP III”**

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 22.10.2020 r. w sprawie warunków technicznych projektowania zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany - ETAP III”, informujemy:

1. Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie istniejący wodociąg PVC Ø 110 mm.
2. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE100 SDR11 (średnica wg obliczeń projektanta).
3. Zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stany w dz. nr ewid. 1113/2, 1120, 1142/1, 1142/2 od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr ewid. 1113/2 do działki nr ewid. 1142/2 (dokładna lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej), z włączeniem zaprojektowanego wodociągu w istniejącą sieć wodociągową PVC o średnicy 110 mm, zaprojektować przebieg istniejących przyłączy wodociągowych do posesji Stany nr 44 i 45 do nowego wodociągu, oraz odcięcie starych przyłączy wodociągowych do posesji Stany nr 44 i 45.
4. Zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stany w dz. nr ewid. 423, 1094 od końcówki sieci wodociągowej w działce nr ewid. 423 (dokładna lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej), z włączeniem zaprojektowanego wodociągu w istniejącą sieć wodociągową PVC o średnicy 90 mm, zaprojektować przebieg istniejącego przyłącza wodociągowego do posesji Stany nr 36 do nowego wodociągu, oraz odcięcie starego przyłącza wodociągowego do posesji Stany nr 36.
5. Przewidzieć zgodną z obowiązującymi przepisami liczbę hydrantów p.poż. Ø 80 wraz z zasuwami odcinającymi.
6. Przewidzieć oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów odpowiednią tabliczką informacyjną.
7. Prace prowadzone w pasie drogowym należy odrębnie uzgodnić z zarządzającym drogą.
8. Sieć wodociągową zaprojektować i podłączyć z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w zakresie projektowania i budowy sieci wodociągowych.
9. Po wykonaniu prac należy wykonać **inwentaryzację geodezyjną**.
10. W przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki należy uściślić w Urzędzie Gminy Przystajń, pokój nr 13.
11. Warunki przyłączenia są ważne **dwa lata** od dnia ich wydania.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Z up. **Wójt**
mgr inż. Paweł Antczak
INSPEKTOR