



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 05.02.2021r.

ZP.271.2.17.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy postępowania o sygnaturze ZP.271.2.17.2020 na zaprojektowanie, dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe – część I.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych wyjaśnieniach.

Treść wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Zamawiający określa minimalną znamionową moc kotła 24 z tolerancją + 3 kw. Wnosimy o przedstawienie ilość budynków z określoną kubaturą, aby określić potrzebną moc kotła gdyż palniki są modulowane i może się okazać, że 24kW jest za wysoki. Zamawiający dopuszcza nominalną moc 24 kW rzeczywiste zapotrzebowanie budynku, np. wynosi 21 kW i kocioł, który ma nominalna moc 23,6 kW w zupełności jest wystarczający. Czy zamawiający dopuści nominalna moc kotła w takim przypadku 23,6kW? Czy zamawiający przedstawi rozpiskę budynków z zapotrzebowaniem na moc i czy dopuści kotły o znamionowej mocy mniejszej niż wymagane 24 jeśli tylko będą spełniać zapotrzebowanie energetyczne budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie minimalnych mocy kotłów. Zamawiający informuje, że minimalne moce gazowych kotłów kondensacyjnych określone zostały podczas przeprowadzenia weryfikacji technicznych u Beneficjentów Projektu przez niezależną firmę działającą na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl – na tej podstawie zostały zawarte umowy z Beneficjentami określające między innymi minimalne moce urządzeń grzewczych jakie Gmina Miejska Przemyśl zobowiązała się dostarczyć i zamontować.

Adresy budynków oraz przyporządkowane minimalne moce urządzeń grzewczych opisuje Załącznik Nr 10 oraz Załącznik Nr 11 do SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.