



Nr sprawy: 104/2024

Szczecin, dnia 17.12.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Renowacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Cienistej i Roentgena w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Wg OPZ długość kanału ogólnospławnego Dn 250mm przewidzianego do renowacji w ul. Cienistej wynosi 278m, a w ul. Roentgena 225 m. Razem długość kanałów wynosi 503 m.

Wg TER do renowacji kanał Dn 250 mm ma tylko 215 m.

Ponadto wg załączonej mapy sytuacyjnej a także wg Geoportalu odcinek kanalizacji w ul. Cienistej pomiędzy ul. Zagłoby a ul. Roentgena o długości ok. 95 m jest średnicy 300 mm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i modyfikację TER.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 7 i nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Wg OPZ do renowacji jest 12 szt studni wraz z wymianą włączów na nowe, za wyjątkiem włączu na studni na skrzyżowaniu z ul. Bandurskiego. W poz. 4.1 TER zapisano do wymiany 10 szt włączów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną modyfikację TER ilości włączów do wymiany.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 7 i nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przyjmie osad z czyszczonych kanałów. Jeśli tak to jaka jest cena utylizacji 1 Tony osadu?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że przyjmie osad z oczyszczonych kanałów w cenie 560 zł netto za tonę.

Pytanie nr 4:

Wg OPZ do renowacji jest 12 szt studni kanalizacyjnych. W dokumentacji technicznej brak jest kart inwentaryzacyjnych studni. Prosimy o zamieszczenie 12 szt kart inwentaryzacyjnych studni przewidzianych do renowacji w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że nie posiada pozostałych kart inwentaryzacji studni. Brakujące karty studni należy wykonać w ramach zamówienia.

Pytanie nr 5:



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł



Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis w SWZ, ROZDZIAŁ XI pkt.7, ppkt.5): „koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulicy?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że modyfikuje SWZ, ROZDZIAŁ XI pkt.7, ppkt.5)

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie że w SWZ ROZDZIAŁ VI pkt 5 – tabela elementów rozliczeniowych powinna być załączona do oferty bez względu na to czy wykonawca polega lub nie na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą należy załączyć Załącznik nr 9 do SWZ – TER.