

WIK/DT/DG/31/02/2024

Turawa, 23.02.2024

Astreet Adrian Adamowicz
ul. Iwaszkiewicza 2A
46-045 Turawa

Dot.: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej) w miejscowości Bierdzany”.

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2024 r. (data wpływu WiK Turawa 26.01.2024 r.) odnośnie uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi wewnętrznej odnogi ulicy Szkolnej w miejscowości Bierdzany (dz. nr 1134/76, 727, 722/74, ark. 4, obręb Bierdzany) Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że uzgadnia przedstawioną dokumentację projektową z poniższymi wytycznymi (*numeracja zgodna z załącznikiem mapowym*):

1. Wszystkie urządzenia wod-kan w drodze należy zlokalizować na etapie korytowania. Ilość urządzeń na etapie odbioru będzie porównywana z mapą projektową.
2. Obudowany trzpień zasuw wyprowadzić do skrzynki ulicznej, do projektowanych rzędnych jezdni.
3. Mapę projektową uaktualniono o dodatkowe nawierteki i zasuw (*nr 1, 2, 3*), które znajdują się w terenie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa (wniosek dostępny na stronie internetowej www.wik.turawa.pl lub w siedzibie Spółki) fax.: 77 44 044 44, e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl lub pocztą na adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed uszkodzeniem poszczególnych sieci i przyłączy, wraz z ich infrastrukturą.



Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

46-045 Turawa, ul. Opolska 43

telefon: 077/ 440-44-44, fax.: 077/55 032 32

e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl

NIP: 991-042-23-52

REGON: 160202142, KRS: 0000307671

Kapitał zakładowy 31 784 000 PLN

3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Spółkę WiK Turawa tel. 77 44 044 44.
7. W przypadku konieczności zakręcenia wody na czas prowadzenia robót, należy o tym fakcie poinformować WIK Turawa min. 7 dni wcześniej.
8. **Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu należy przeprowadzić w terenie komisyjne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na czas prowadzonych robót, z określeniem jej stanu technicznego i ewentualnych uwag.**
9. Inwestor zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem

z up
Dyrektor
ds. technicznych
Grzegorz
Grzegorz Masielak

Załączniki:

1. Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1. 1 Astreet Adrian Adamowicz, Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.
2. A/a.

Br RV

449/288

636/1

R RV

637/2

0,75
3,50
0,75
II
II179,23°
załamanie trasy179,94°
załamanie trasy0,75
3,50
0,75
II
II

dowiązać wysokościowo

koniec projektowej przebudowy
odcinek AB 0+327,68Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa
NIP: 991-042-23-52, REGON: 160202142
-3-Uzgodniono dnia
23-02-2024
WIK Turawa

LEGENDA:

- istn. granice
- istn. krawędź jezdni
- proj. krawędź jezdni
- proj. nawierzchnia jezdni (mma) AC16TD
- proj. krawędź pobocza
- proj. rury osłonowe dwudzielne Ø110

Ps
PsV

1047/1

łączy 1



Astreet

Adrian Adamowicz

ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa

NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641

INWESTOR:

GMINA TURAWA

UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA

TEMAT:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ
ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERDZANY

RYSUNEK:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPRACOWAŁ:
branża drogowa

ADRIAN ADAMOWICZ

PODPIS:

PROJEKTANT:
branża drogowainż. ZBIGNIEW PAŁAC
nr upr. WZDP 19/2001/270/73
71/87 Op, 270/88 Op.

PODPIS:

SKALA: 1:500

DATA: STYCZEŃ 2024

RYS. NR 1D