

WIK/DT/DG/08/03/2024

Turawa, 05.03.2024

Astreet Adrian Adamowicz
ul. Iwaszkiewicza 2A
46-045 Turawa

Dot.: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry”.

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2024 r. (data wpływu WiK Turawa 26.02.2024 r.) odnośnie uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi wewnętrznej ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (dz. nr 126, ark. 3, obręb Węgry) Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że uzgadnia przedstawioną dokumentację projektową z poniższymi wytycznymi:

1. Wszystkie urządzenia wod-kan w drodze należy zlokalizować na etapie korytowania. Ilość urządzeń na etapie odbioru będzie porównywana z mapą projektową.
2. Obudowany trzpień zasuw i nawiertek wyprowadzić do skrzynki ulicznej, do projektowanych rzędnych jezdni.
3. Wysokość studzienek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej regulować do projektowanych rzędnych jezdni.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa (wniosek dostępny na stronie internetowej www.wik.turawa.pl lub w siedzibie Spółki) fax.: 77 44 044 44, e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl lub pocztą na adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed uszkodzeniem poszczególnych sieci i przyłączy, wraz z ich infrastrukturą.

3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Spółkę WiK Turawa tel. 77 44 044 44.
7. W przypadku konieczności zakręcenia wody na czas prowadzenia robót, należy o tym fakcie poinformować WIK Turawa min. 7 dni wcześniej.
8. **Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu należy przeprowadzić w terenie komisyjne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na czas prowadzonych robót, z określeniem jej stanu technicznego i ewentualnych uwag.**
9. Inwestor zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem

2 401
Dyrektor
ds. technicznych
Grzegorz Ma...
Grzegorz Ma...

Załączniki:

1. Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1. Astreet Adrian Adamowicz, Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.
2. A/a.

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa
NIP: 991-042-23-52, REGON: 160202149

Uzgodniono dnia
5.03.2024
WIK Turawa

początek projektowej przebudowy
odcinek AB 0+000,00

dowiązanie wysokościowo

ul. Spokojna

dowiązanie wysokościowo

koniec projektowej przebudowy
odcinek AB 0+120,00

LEGENDA:

- istn. granice
- istn. krawężń jezdni
- proj. krawężń jezdni
- proj. nawierzchnia jezdni (mma) AC16TD
- proj. krawężń pobocza
- proj. rury osłonowe dwudzielne Ø110



Astreet
Adrian Adamowicz
ul. Iwazkiewicza 2A, 46-045 Turawa
NIP: 754272470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641

INWESTOR:

GMINA TURAWA
UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA

TEMAT:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ
ULICY SPOKOJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGRY

RYSUNEK:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPRACOWAŁ:
branża drogowa

ADRIAN ADAMOWICZ

PODPIS:

Adrian Adamowicz

PROJEKTANT:
branża drogowa

inż. ZBIGNIEW PAŁAC

PODPIS:

nr upr. WZDP 19/2001/27073
71/87 Op. 27088 Op.

SKALA: 1:500

DATA: LUTY 2024

RYS. NR 1D