



Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 08.05.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.3.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W opisie technicznym konstrukcji w rozdziale 4 widnieje następujący zapis: „Z uwagi na możliwość występowania na terenie inwestycji nasypów niebudowlanych należy przyjąć że konieczna będzie wymiana gruntu zgodnie z uwagami przy rys. technicznym”, ponadto na rys. nr K-1 - Rzut fundamentów uwaga nr 5 ma następującą treść: „Grunt pod ławą zagęścić do $I_s=0,98$. Z uwagi na możliwość wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niekontrolowanych zaleca się przyjąć że będzie konieczność wymiany pod fundamentami warstw gruntu o miąższości 80 cm.”. Ze względu na brak pozycji przedmiarowej na w/w roboty prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót (Aktualizacja przedmiaru).

Pytanie 2

Z udostępnionych archiwalnych badań geologicznych wynika, że poziom wody gruntowej znajduje się powyżej posadowienia budynku co wymusza odwodnienie wykopów w trakcie prac. W przedmiarach brak jest pozycji na w/w roboty prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub wskazanie pozycji w których należy uwzględnić koszt tych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót (Aktualizacja przedmiaru).

Pytanie 3

Prosimy o informację o przewidywanej miesięcznej przerwie w pracy placówki Przedszkola w czasie wakacji w bieżącym oraz przyszłym roku.

Odpowiedź:

Miesięczna przerwa w pracy Przedszkola nastąpi w sierpniu 2023 roku.

Pytanie 4

Prosimy o informację, czy istnieje możliwość wykonywania prac po godzinach pracy placówki w dniach roboczych w istniejącym budynku

Odpowiedź:

W dniach roboczych będzie możliwość wykonywania prac po godzinach pracy placówki w istniejącym budynku w uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola.

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska