



# Zakład Usług Kominarskich

Tel. 34 -31-75-204; 602 - 240 -065

CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

## ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Tomaszewski Tomasz  
42-160 Krzepice, ul. Krakowska 1  
tel. 602 240 065  
IDS 150623778 NIP 574-129-55-92

MA GORÓW 11 dnia 11.06.2021 r

## Opinia

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy ogrzewczo – kominowych w budynku

SZKOŁY ..... położonym w GORÓW 31  
ul. BUCIŃSKA ..... nr ..... będącym własnością  
POLIA OLESKI ..... dotycząca mieszkania nr .....  
PODŁĄCZENIA 2ST KOTŁÓW C-O GAZ (G2-50)

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego:

TOMASZEWSKI ŁUKASZ ..... w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń
4. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

W związku z czym stwierdza się co następuje:

ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA KOTŁÓW  
NA ODLROTNEJ STRONIE

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr. 89 poz 414). Ustawę o ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r (Dz. U. nr. 81. Poz 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r w sprawie ochrony p.poż. budynków (Dz. U. nr. 121 poz. 1138) obowiązujące na dzień 11.07.2003r.

Opinie sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po ..... dla:

1) BIURO PROJEKTÓW 2) TUK KRIEPIE

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia ..... , podpis .....

Opiniodawca

mistrz kominarski

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru KKPSZ  
pod nr 0719  
Łukasz Tomaszewski  
Pieczęć podpis

- 1) ewentualny szkic orientacyjny w załączeniu
- 2) niepotrzebne skreślić

Korporacja jako stowarzyszenie ogólnokrajowe zrzesza poprzez swoje oddziały terenowe osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kominarskie na obszarze R.P.

\*

Celem korporacji jest:  
Ochrona interesów swoich członków oraz reprezentowanie ich w kraju i zagranicą

\*

Podnoszenie etyki zawodu i rzemiosła kominarskiego

\*

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

\*

Współdziałanie w zakresie:  
Poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu

\*

Racjonalnego gospodarowania paliwami

\*

Ochrona środowiska naturalnego



# SZKIC ORIENTACYJNY:

PRZELODÓŁ KOMINOWYCH W ODMIESIENIU DO CORTELÓW SZ. UL. BUCIŃSKA

← UL. BUCIŃSKA →



## ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA KOTŁÓW:

1. LOKALIZACJA KOTŁÓW W POMIESZCZENIU OBECNEJ KOTŁOWNI
2. ODPROWADZENIE SPALIN PIONOWYMI KONCENTRYCZNYMI PRZELODAMI POLIETYLENO-SPALINOWYMI, PODPODADIONYMI W OBECNYM PRZELODZIE KOMINOWYM PO WCZESNIEJSZYM ODŁĄCZENIU KOTŁÓW C-O LEGIÓŃSKICH - PRZELODU KOMINOWE SPALINOWE OZNACZONE NA RYSUNKU NR 1, NR 2
3. WENTYLACJE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI PODŁĄCZYĆ DO PRZELODU KOMINOWEGO OZNACZONEGO NA RYSUNKU NR 3
4. DRIKI DO POMIESZCZENIA KOTŁÓW MONTOWAĆ ODLIĘKAJĄC NA ZEWNĄTRZ O LUBIARACH MIN 0,8m W ŚCIĘCIE

UWAGA

UWAGA

UWAGA

1. W CELU WYPROWADZENIA PIONOWYCH PRZELODÓW SPALINOWYCH W POMIESZCZENIU BIBLIOTEKI NALEŻY OBECNY PRZELÓD DYMOWY TRZ. "PORTKI" - ROZKUTĆ
2. PO ZAINSTALOWANIU PRZELODÓW SPALINOWYCH - OD POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI NALEŻY DOBUDOWAĆ PION KOMINOWY MURUJANY Z ZACHOWANIEM PRZEKROJU ISTNIEJĄCEGO PRZELODU KOMINOWEGO DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCYCH PRZELODÓW KOMINOWYCH - ZAKOŃCZYĆ MONTAŻEM LUBOTAMI GÓRĘ WYSTAJĄCĄ ON WYKORZYSTANY JAKO PRZELÓD WENTYLACJI POMIESZCZENIA KOTŁÓW.
3. WYKONAĆ DOŚCIE DO CIĄSIENIA (OKNO DACHOWE ORAZ KALĘ KOMINIARSKĄ) MOŻLIWE JAK NAŚBLIŻEJ LUBOTÓW PRZELODÓW KOMINOWYCH.
4. CAŁĄ KORDNĘ KOMINA OD DACHU WZŁYĆ NALEŻY WYMUNDOŁAC NOWĄ

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Tomaszewski Tomasz  
42-160 Krzepice, ul. Krakowska 1  
tel. 602 240 086  
DS 150523776 NIP 574-129-66-92

MISTRZ KOMINIARSKI

Wpisany do Rejestru KKPSZ

pod nr 0719

Łukasz Tomaszewski