

POWIAT OLESKI

Imię i nazwisko/Nazwa firm

ul. Pieloka 21**46-300 Olesno**

adres

532463350

PESEL/REGON

34 3750624

telefon kontaktowy

l.zientek@powiatoleski.pl

Email

**Warunki Przyłączenia pow. 10 m³/h gazu ziemnego wysokometanowego
NR 028/PRA/BOT/05/2021****PRZYŁĄCZE GAZU DO BUDYNKU**W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia **06.05.2021**

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p. zm) DUON Dystrybucja Sp. z o.o. wystawia następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej dla obiektu:

budynek dydaktyczny - Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

1. Miejsce odbioru paliwa gazowego:

46-310 Gorzów Śląski

kod pocztowy i miejscowość

Byczyńska

ulica

9

nr domu/lokalu

791

nr działki

2. Zadeklarowane odbiorniki gazu:

Kocioł gazowy centralnego ogrzewania **90 kW – szt. 2**

3. Miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnica gazociągu:

od gazociągu Dn90x8,2 mm SDR11 PE100 ś/c, w m. Gorzów Śląski ul. Byczyńska dz. nr 1486

4. Zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

nie dotyczy

5. Parametry techniczne przyłącza:

przyłącze Dn32x3,0 mm SDR11 RC PE100 ś/c, L= 28,0 m

Na projektowanym przyłączy należy zamontować **punkt redukcyjno – pomiarowy** z reduktorem kątowym o przepustowości nominalnej **Q=25m³/h** z kurkiem głównym umieszczonym w szafce gazowej.

6. Rodzaj paliwa gazowego: **gaz ziemny grupy E (GZ-50)**

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne 1,6 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]

8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsca zainstalowania układu pomiarowego:


gazomierz miechowy BK G-16 Q_{max} = 25 m³/h x 1 szt.**(wraz z zaworami odcinającymi bezpośrednio przed i za gazomierzem)****w wentylowanej wolnostojącej szafce gazowej na działce nr 791**

9. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

minimalne godzinowe Q_h = 0,16 m³/h**maksymalne godzinowe Q_h = 25,0 m³/h****maksymalne dobowe Q_d = 600 m³/dobę****maksymalne roczne Q_r = 109 500,0 m³/rok**

10. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia:
minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]
11. Wymagania dotyczące rodzaju i posadowienia reduktora:
- wymaga się zastosowania reduktora o przepustowości $Q_{\max} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ (ciśnienie robocze 2,0 kPa)
- **w punkcie gazowym w wentylowanej wolnostojącej szafce gazowej na działce nr 791**
12. Granica własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
zawór odcinający za urządzeniem pomiarowym
13. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego:
zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)
14. Wymagania dotyczące rodzaju punktu gazowego:
punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy o przepustowości $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$
15. Projektowana wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej:
4 175,00 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) + VAT (23%)
Powyższa opłata naliczana jest zgodnie z DRG.DRG-2.4212.61.2019.AG zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2020 r.
16. Obudowa na przyłączy jako pomieszczenie techniczne jest własnością DUON Dystrybucja sp. z o.o.
17. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Wnioskodawcą a DUON Dystrybucja sp. z o.o., która to określi sposób finansowania i realizacji przyłącza gazowego
18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie klienta.
19. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym zgodnie z wymogami Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1442) w oparciu o dokumentację techniczną. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
20. Projektant przyłącza zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w projekcie technicznym sposobu włączenia do czynnego gazociągu, niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania takiego włączenia oraz rodzaju i ilości nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przyłącza.
21. Na projektowanym przyłączy należy zastosować:
- przed budynkami wielorodzinnymi oraz użyteczności publicznej zasuwę odcinającą.
22. Projekt techniczny należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym.
23. Projektant przyłącza przed uzgodnieniami branżowymi zobowiązany jest uzgodnić projekt pod względem rozwiązań technicznych z DUON Dystrybucja sp. z o.o. Wymaga się sporządzenia dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach.
24. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
25. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania. Opłata za przyłączenie zostanie naliczona zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu podpisania umowy o przyłączenie.
26. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia gazociągu (przyłącza) przez przedmiotową nieruchomość bądź przez sąsiednie nieruchomości innych właścicieli (użytkowników wieczystych) to warunkiem wykonania przyłączenia będzie na żądanie DUON Dystrybucja sp. z o.o. ustanowienia na rzecz właściciela sieci gazowej i ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości na której jest realizowane przyłączenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu związanej z posadowieniem i eksploatacją przyłącza (sieci gazowej). Służebność przesyłu winna zapewnić dostęp do przyłącza (sieci gazowej) w celu wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, konserwacją i remontem.

Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja sp. z o.o.


Artur Krzemiński
Pełnomocnik
DUON Dystrybucja sp. z o.o.

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Batorowska 15, Wysogotowo (32)
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 102 72 00
NIP 7792130301, REGON 639803477