

Nr sprawy: ZP.042.12.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 3**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **21.12.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach**”, w poniższym zakresie:

1. „...*W projekcie wykończenie sufitów opisano jako strop podwieszany G-K na ruszcie wg technologii Rigips lub równoważny, w przedmiarze robót natomiast jest pozycja sufitu podwieszanego systemowego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Jakie wykończenie sufitów ma zostać wykonane?.....*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Sufity podwieszane należy wykonać systemowo z włókien mineralnych.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ. Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:
Sylwia Zadubiec
Podinspektor ds. zamówień publicznych
tel. (094) 345 84 19
e-mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl