



Urząd Miejski w Skarszewach  
**Wydział Inwestycyjny**

Skarszewy, dnia 01.03.2023 r.

WI.271.05.2023

**Wszyscy  
Wykonawcy**



Dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach” w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 1:

*W dokumentacji przetargowej zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 2:

*W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

*Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości adekwatnej do specyfikacji, nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Otrzymują:

1. A/a UM