Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

Przekroje normalne, skala 1:50

1 Przekrój normalny A-A



i* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do pochylenia podłużnego jezdni istniejącej drogi publicznej

2 Przekrój normalny B-B





UWAGA !

W zależności od kategorii gruntu zalegającego w podłożu należy zastosować dodatkową warstwę:

- *dla G4 (E2=min.25MPa) – 30cm warstwa z gruntów stabilizowanych cementem (C1,5/2 ⩽4MPa)*
- *dla G3 (E2=min.35MPa) – 22cm warstwa z gruntów stabilizowanych cementem (C1,5/2 ⩽4MPa)*
- *dla G2 (E2=min.50MPa) – 15cm warstwa z gruntów stabilizowanych cementem (C1,5/2 ⩽4MPa)*

Jeżeli w podłożu zalegają grunty wysadzinowe lub wątpliwe, należy sprawdzić czy całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wraz z warstwą dodatkową, spełniają warunek mrozoodporności (zgodnie z opisem technicznym) i w razie potrzeby zwiększyć grubość warstwy gruntów stabiliz. cementem.

Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20

1 szczegół A

opornik betonowy zatopiony 12x25x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem



2 szczegół B

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na ławie betonowej z oporem



PROJEKTANT:	**K S M projekt** 61-619 Poznań,ul. Sielawy 21K/3 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl
INWESTYCJA:	**Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW180 (dz. nr 4/1) na dz. nr 318/8 obręb Siedlisko, j. ewid. Gmina Trzcianka w m. Siedlisko.**
INWESTOR:	**Gmina Trzcianka** **ul. Sikorskiego 7** **64-980 Trzcianka**
BRANŻA:	**DROGOWA**
ETAP:	–
PRZEDMIOT:	**Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne**
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:	mgr inż. Kamila Szczepkowska - Maj WKP/0094/POOD/12
DATA:	*03.2023*
SKALA:	1:50, 1:20
NR RYS.:	D-3