



LEGENDA:

- projektowana instalacja gazowa
- istniejące elementy instalacji
- projektowany przewód elektryczny 4x2,5mm²

Uwagi:

- Instalację gazową prowadzić w uchwytach montażowych, przytwierdzonych do przegród budowlanych - ścian i sufitu.
- Przewody przedstawione kolorem czarnym są istniejące.
- Należy sprawdzić drożność przewodu nawiewanego- minimalna 1200 cm²- w przypadku braku możliwości należy zamontować nowy przewód.
- Należy rozprowadzić nowe przewody sterujące pracą kotłowni.
- Pomieszczenie kotłowni należy odnowić -pomalować na kolor biały np. RAL 9003

 INSTALACJE <small>www.instalacje-sadowski.pl</small>		BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SADOWSKI LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886		
projektant	mgr inż. M.Sadowski		INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0176/PWOS/18			
sprawdzający	mgr inż. J.Jagodźński			
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0323/POOS/21			
asystent	Mariusz Sadowski			
skala 1:50	Obiekt: Ośrodek zdrowia w Tarnowie Podgórny.			data : 09.2021
	Rysunek: Rzut projektowanej kotłowni gazowej.			nr rys. S5
	Adres: ul. Sportowa 1, jed. ewid. Gmina Tarnowo Podgórne, obr. ewid. Tarnowo Podgórne 0016 dz. 221			