



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 02.07.2020r.

ZP.271.2.7.2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i montaż kotłów na biomasę do zadania pn. **Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie Nr 1.

Pytanie o kotły na pellet typ STANDARD. Czy zamawiający dopuszcza kotły na pellet, spełniające wymogi zadania, stalowe, trójciągowe kotły grzewcze wyposażone w palnik do automatycznego spalania pelletu, o budowie płomieniówkowej, z modulowanym palnikiem pelletowym, posiadającym zgarniacz szlaki do skutecznego usuwania produktów powstałych w procesie spalania, wraz z niezbędnym osprzętem urządzenia, realizującym wymogi zadania, w których wymiennik ciepła posiada system czyszczenia płomieniówek używany w codziennej eksploatacji, a czyszczenie sezonowe odbywa się od góry, jednocześnie których wysokość wraz z przestrzenią serwisową nad kotłem nie przekracza max 1.75 m? Przyjmuje się, że żadna z kotłowni nie będzie niższa niż 1.75 m, z uwagi na niemożliwość wykonania modernizacji kotłowni w niższych kotłowniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły jak wyżej.

Pytanie Nr 2.

Dotyczy kotłów na pellet typ STANDARD. Wnosimy o dopuszczenie urządzeń, których szerokość nie przekracza 60 cm. Parametr szerokości urządzenia podyktowany jest przede wszystkim światłem drzwi oraz przejściami przez korytarz lub schody do kotłowni. Parametr maksymalnej szerokości urządzenia 55 cm jest niepotrzebny, gdyż żadna drzwi i prześwit nie będą mniejsze niż 60 cm, ponadto parametr ten eliminuje większość urządzeń dostępnych na rynku kotłów grzewczych, wskazując jak przy opisie budowy urządzenia na jedno konkretne urządzenia określonego producenta. Czy Zamawiający dopuści taki urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły, których szerokość nie przekracza 60 cm. Dotyczy to rozłącznie kotła i zasobnika po demontażu na czas wniesienia.

Pytanie Nr 3.

Dotyczy kotłów na pellet typ STANDARD Kompakt. Czy zamawiający dopuści urządzenia na spełniające wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) jak i Dyrektywy UE o Eco Design, których emisja pyłów oraz CO są niższe niż dopuszczalne wartości (również wartości sezonowe zgodnie z Eco Design), co jest jednoznaczne z uzyskaniem ww. certyfikatów na spełnienie wymagań dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012 jak i Dyrektywy UE o Eco Design (tzw. Ekoprojektu) wyposażonych

– wymiana źródła ciepła

w palnik pelletowy z wentylatorem nadmuchowym. Chcemy zauważyć, że dobór sposobu dostarczania powietrza do procesu spalania zależy od konstrukcji urządzenia i zastosowanie typu palnika, a zastosowanie odpowiedniego wentylatora jest dokonane na etapie projektowania urządzenia przez producenta. Zauważamy, że w żaden sposób ten parametr nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły jak wyżej.

Pytanie Nr 4.

Pytanie o kotły na pellet typ PREMIUM. Czy zamawiający dopuści urządzenia na spełniające wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) jak i Dyrektywy UE o Eco Design, których emisja pyłów oraz CO są niższe niż dopuszczalne wartości, a sprawność powyżej wymagań normy (również wartości sezonowe zgodnie z Eco Design), co jest jednoznaczne z uzyskaniem ww. certyfikatów na spełnienie wymagań dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012 jak i Dyrektywy UE o Eco Design (tzw. Ekoprojektu)? Przyjmuje się, że urządzenia typu PREMIUM posiadają automatyczny system czyszczenia wymiennika oraz skuteczny system oczyszczania palnika. W związku z tym faktem, sprawność urządzenia będzie stała na wysokim poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły jak wyżej.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a