

Łużna, dnia 06 lutego 2023 r.

ZP.271.1.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Zamawiający: Gmina Łużna
REGON:491892469
NIP:738-10-22-314

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Biesna w Gminie Łużna ”**, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej p.z.p), Zamawiający - Gmina Łużna - działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy p.z.p. zamieszcza treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja dla zadania „Remont drogi gminnej wewnętrznej (niepublicznej) Biesna – Wesołów Las w km od 00+000,00 do km 00+400,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna” oraz „Remont drogi gminnej 270733K Biesna – w kierunku Zbyluta w km od 00+000,00 do km 00+200,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna” zawiera rysunki w formacie dwl. Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie pdf lub dwg.

Odpowiedź:

Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja dla każdego zadania jest w formacie pdf.

Pytanie 2:

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla wszystkich zadań wskazują, że wykonywane będą następujące prace z zakresu robót branży drogowej: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, wykonanie robot rozbiórkowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wbudowanie warstw konstrukcyjnych, zagęszczenie warstw konstrukcyjnych,, wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych, plantowanie terenu, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie, porządkowanie terenu, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu natomiast duża część tych prac nie została zawarta w przedmiarach robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opisuje sposób wykonywania robót budowlanych pod względem BHP z wyszczególnieniem specyfiki

budowy oraz robót szczególnie niebezpiecznych które mogą, lecz nie koniecznie muszą wystąpić.

Pytanie 3:

Założenia do kosztorysowania dla wszystkich zadań wskazują, że na istniejących terenach zielonych założono zdjęcie warstwy humusu z darnią o łącznej grubości 15cm. Część humusu PRDM S.A. potrzebną do odtworzenia terenów zielonych należy zgromadzić na hałdzie w obrębie budowy, pozostałą część wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego dodatkowo dla odtworzenia terenów zielonych przyjęto rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm, natomiast prace w tym zakresie nie zostały ujęte w przedmiarach robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Dla wszystkich 5 części inwestycji nie przewiduję się zdjęcia warstwy humusu.

„Remont drogi gminnej 270734K Biesna – Siedliska (K. P. Osiki) w km od 00+490,00 do km 01+024,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna”

Pytanie 4:

Opis do projektu technicznego wskazuje, że należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy przyjąć frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8cm.

Pytanie 5:

Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują, że należy wykonać lokalną likwidację przełomów i wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 0-31,5 gr. 20 cm oraz warstwę mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25% o śr. gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót

Odpowiedź:

W razie konieczności należy wykonać lokalną likwidację przełomów.

Pytanie 6:

Przedmiar robót poz. 6 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm natomiast wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poboczach należy wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

„Remont drogi gminnej wewnętrznej (niepublicznej) Biesna – Wesołów Las w km od 00+000,00 do km 00+400,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna”

Pytanie 7:

Opis do projektu technicznego wskazuje, że należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy przyjąć frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8cm.

Pytanie 8:

Przedmiar robót poz. 5 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) natomiast wg rysunku przekroju konstrukcyjnego grubość powinna wynosić 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość warstwy 5 cm.

Pytanie 9:

Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują, że należy wykonać lokalną likwidację przełomów i wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 0-31,5 gr. 20 cm oraz warstwę mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25% o śr. gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót

Odpowiedź:

W razie konieczności należy wykonać lokalną likwidację przełomów.

Pytanie 10:

Przedmiar robót poz. 6 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm natomiast wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poboczach należy wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

„Remont drogi gminnej 270740K Biesna – Siedliska (w kierunku P. Muchy) w km od 00+904,00 do km 01+080,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łuźna”.

Pytanie 11:

Opis do projektu technicznego wskazuje, że należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy przyjąć frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8cm.

Pytanie 12:

Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują, że należy wykonać lokalną likwidację przełomów i wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 0-31,5 gr. 20 cm oraz warstwę mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25% o śr. gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy wykonać lokalną likwidację przełomów.

Pytanie 13:

Przedmiar robót poz. 6 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm natomiast wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poboczach należy wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

„Remont drogi gminnej 270733K Biesna – w kierunku Zbyluta w km od 00+000,00 do km 00+200,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna”.

Pytanie 14:

Opis do projektu technicznego wskazuje, że należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy przyjąć frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8cm.

Pytanie 15:

Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują, że należy wykonać lokalną likwidację przełomów i wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 0-31,5 gr. 20 cm oraz warstwę mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25% o śr. gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy wykonać lokalną likwidację przełomów.

Pytanie 16:

Przedmiar robót poz. 6 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm natomiast wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poboczach należy wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

„Remont drogi gminnej 270732K Biesna – Wesołów w km od 01+350,00 do km 01+840,00 w miejscowości Biesna, Gmina Łużna”.**Pytanie 17:**

Opis do projektu technicznego wskazuje, że należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy przyjąć frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8cm.

Pytanie 18:

Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują, że należy wykonać lokalną likwidację przełomów i wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 0-31,5 gr. 20 cm oraz warstwę mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR>25% o śr. gr. 10 cm natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W razie konieczności należy wykonać lokalną likwidację przełomów.

Pytanie 19:

Przedmiar robót poz. 10 oraz opis techniczny wskazuje do wykonania pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm natomiast wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poboczach należy wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

Zamawiający informuje, że powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z dokonanymi zmianami i udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 09 lutego 2024 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:05.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Pkt 11.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/luzna> do dnia **09.02.2024** roku do godz. **09:00**.

2) Pkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **09.02.2024** roku, godz. **09:05**.

3) Pkt 9.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wójt Gminy Łuzna

mgr Mariusz Tarsa

1. *Strona internetowa prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)*
2. *a/a*