

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 07.02.2024 r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: RI.271.2.12.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo – rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, znak sprawy: RI.271.2.2024.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się w dniu 06.02.2024 roku do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

„1. W jakim rozmiarze ma być boisko do siatkówki plażowej?”

Wyjaśnienie nr 1:

Boisko do siatkówki plażowej należy wykonać w rozmiarze normatywnym, tj. 16m x 8m z dodatkiem 3m strefy wolnej z każdej strony, z nawierzchnią piaszczystą.

Zamawiający informuje, iż w dniu 07.02.2024 roku załączył do zapytań i wyjaśnień nr 3 – **OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY** (z dnia 07.02.2024r.), który przedstawia naniesione ww. zmiany.

Pytanie nr 2:

„2. Czy boisko do siatkówki plażowej ma być ogrodzone?”

Wyjaśnienie nr 2:

Nie, boisko do siatkówki plażowej ma nie być ogrodzone. Jednakże Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy w PFU odnośnie boiska do siatkówki plażowej poprzez dodanie piłkochwyłów o wysokości 4m.

Zamawiający informuje, iż w dniu 07.02.2024 roku załączył do zapytań i wyjaśnień nr 3 – **OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY** (z dnia 07.02.2024r.) który przedstawia naniesione ww. zmiany.

Pytanie nr 3:

„3. Czy można zamienić 3 modułowe obiekty kubaturowe na 3 obiekty budowane w technologii tradycyjnej?”

Wyjaśnienie nr 3:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU oraz SWZ.

Pytanie nr 4:

„4. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w skład prac związanych z: "Inteligentnego Zarządzania Energią wraz z wyposażeniem wnętrza".”

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający informuje, iż w skład prac dotyczących „Inteligentnego Zarządzania Energią” wchodzi system BMS obejmujący zarządzanie: pompą ciepła, wentylacją mechaniczną oraz instalacją fotowoltaiczną wraz z magazynem energii.

System BMS nie obejmuje pozostałych urządzeń wyposażenia wnętrza.

Zamawiający informuje, iż w dniu 07.02.2024 roku załączył do zapytań i wyjaśnień nr 3 – OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (z dnia 07.02.2024r.), który przedstawia zmiany dotyczące wyszczególnienia zakresu systemu BMS.

Zatwierdził:

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a