

Aleksandrów Łódzki, 21 grudnia 2021 r.

DROWIK
ul. Małwowa 23 B
95-070 Rąbień AB
Email: biuro@drowik.pl

L. dz . 3860/ZW/2021


Dotyczy: Warunków technicznych realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71 na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim”

W zakresie realizowanej inwestycji znajduje się infrastruktura podziemna, którą należy bezwzględnie zmodernizować w związku ze zmianą lokalizacji skrzyżowania.

Wnosimy o :

- 1.Wymiana odcinka sieci z komory K2 (północno-wschodnia część skrzyżowania Konstanyńska-Pabianicka) w kierunku południowym (zasilenie Uni-ryнку) do miejsca wyjścia sieci nad ziemię. Wymieniona sieć powinna być w technologii preizolowanej z instalacją alarmową DN = 300, w izolacji standardowej.
- 2.Wjazd na teren Ciepłowni, w nawiązaniu do braku zgody wykonanie zjazdu i wjazdu w obecnym śladzie, powinien być zaprojektowany od strony ul. Pabianickiej jak najbliżej ogrodzenia wybudowanego od wschodniej strony terenu Ciepłowni. Projekt wjazdu powinien uwzględniać wybudowanie wagi samochodowej o nośności min. 50 t oraz możliwość wjazdu/wyjazdu z terenu ciepłowni z ominięciem tej wagi (np. druga brama wjazdowa obok). Należy również uwzględnić ewentualną konieczność utwardzenia terenu oraz przeniesienia/wybudowania płotu/ów odgraniczającego wjazd od terenu składowania odpadów paleniskowych w postaci żużla. Wybudowana waga powinna być kompletna tzn. oprócz urządzenia pomiarowego powinna mieć oprogramowanie do odczytu i przekazywania wskazań pomiarów oraz pomieszczenie dla operatora wagi, który będzie obsługiwał wagę.
3. Wodociągi PCW dn 90 przeprojektować, należy wymienić na PE-HD DN 110 i zaopatrzyć w zasuwę odcinającą, stosując rurę trójwarstwową – dotyczy rurociągów biegnących wzdłuż ul. Konstanyńskiej na odcinku od 23.800 do 23.650 i w ulicy Pabianickiej w obrębie projektowanego ronda i ścieżek.
- 4.W zakresie kanalizacji sanitarnej należy zastosować rękaw regeneracyjny na całym odcinku objętym projektowaną inwestycją KS 300. Ponadto włączy dostosować do niwelety terenu i drogi. Regeneracją mają zostać objęte dwa odcinki kanału sanitarnego.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Andrzejczak

Sporządził: Ryszard Juściński, tel. (42) 712-83-83