

Wąbrzeźno, 31.01.2024 r.

AG.272.1.2024.PZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 3+233

W związku z zadaniem pytaniem do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 3+233” Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający dołączył nowy kosztorys ofertowy z dnia 29.01.2024r, w którym wyszczególniono 884 Mg nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach – warstwa wyrównawcza (poz. 6.4). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Wartość 884 Mg jest wpisana omyłkowo, powinno być 884 m² dla grubości masy 5 cm.

Pytanie 2:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi typu arot?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje powyższego.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje robót z branży elektroenergetycznej oraz sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie nie dotyczy robót z branży elektroenergetycznej oraz sanitarnej.

/-/ Krzysztof Maćkiewicz

Starosta Wąbrzeski