

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 20-04-2021 r.

L. Dz.: RO.271.3.1.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża”

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.):

Pytanie:

1: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przewodu tłoczego. Według SIWZ oraz przedmiaru jest do wykonania przewód tłoczny z rur PE 160 mm o dł. 2697 m + odcinek o dł. 250 m w ramach aglomeracji - co daje łącznie 2947 m. Natomiast według załączonej dokumentacji jest to długość 802 m (rys 22) + 2567 m (rys 24 ucięty z przodu) co daje łącznie 3369 m. Proszę o informacje ile jest to wykonania przewodu tłoczego, wskazanie na projekcie odcinka o dł. 250 mm (opisanego jako koszt niekwalifikowany).

Ponadto prosimy o załączenie wyposażenia studni z zaworami odpowietrzającymi oraz napowietrzającymi.

Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Prosimy o podanie informacji w jaki sposób odtwarzać nawierzchnię (jeżeli zajdzie taka potrzeba np w przypadku robót w obrębie drogi z płyt betonowych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że odpowiedzi obejmujące zakres pytania zostały już udzielone w odpowiedziach na wcześniej zadane pytania.