



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
WA.ZUZ.6.4210.85.2022.AZ

E. Ciepła
10.03.2022

P. Dłubień
9032072

Warszawa, 4 - 03 - 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY CEGŁÓW	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	09. 03. 2022
	1144.2022.9
podpis	P. Świątek
	Załącz. szt.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 401 ust. 1, art. 400 ust. 2, art. 403 ust. 1 i 2 oraz art. 396 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 2 i art. 418 ust. 1, a także art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cegłów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie do rowu poprzez wylot na działce o nr ew. 1393/2 obręb 0001 Cegłów, gmina Cegłów oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mińskiego z dnia 28 maja 2012 r. o znaku WS.6341.72.2012 na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, tj. rowu melioracyjnego R-25 po uprzednim oczyszczeniu w gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

orzekam

- I. Udzielam Gminie Cegłów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie do rowu, poprzez wylot na działce o nr ew. 1393/2 obręb 0001 Cegłów, gmina Cegłów (X 5779897.1, Y 7549407.8).
- II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:
 1. Maksymalna ilość ścieków komunalnych wprowadzanych do rowu nie przekroczy $0,0083 \text{ m}^3/\text{s}$ i $262800 \text{ m}^3/\text{rok}$ oraz średnio $768,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$.
 2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach komunalnych nie przekroczą poniższych wartości:

- BZT ₅	- 25 mg O ₂ /dm ³
- ChZT	- 125 mg O ₂ /dm ³
- zawiesina ogólna	- 35 mg/dm ³
 3. Próbkę ścieków oczyszczonych do badań jakościowych pobierać z komory pomiarowej.
 4. Pomiarów ilości oprowadzanych ścieków dokonywać na kanele odpływowej z oczyszczalni (zwężka pomiarowa Parshalla).
 5. Wykonywania robót polegających na koszeniu skarp rowu oraz usuwaniu przeszkód w swobodnym przepływie na odcinku 800 m poniżej wylotu kanalizacyjnego.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. na okres 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).
- V. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mińskiego z dnia 28 maja 2012 r. o znaku WS.6341.72.2012 na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, tj. rowu melioracyjnego R-25 po uprzednim oczyszczeniu w gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie

Gmina Cegłów, wnioskiem z dnia 27 stycznia 2022 r., zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie do rowu poprzez wylot na działce o nr ew. 1393/2 obręb 0001 Cegłów, gmina Cegłów oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mińskiego z dnia 28 maja 2012 r. o znaku WS.6341.72.2012 na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, tj. rowu melioracyjnego R-25 po uprzednim oczyszczeniu w gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych w wersji papierowej i elektronicznej oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wypis z rejestru gruntów dla działki w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Przy piśmie z dnia 21 lutego 2022 r. przedłożone zostały uzupełnienia i wyjaśnienia do operatu wodnoprawnego.

Z przedłożonych materiałów wynika, że ścieki komunalne z gminnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie odprowadzane są do rowu poprzez wylot na działce o nr ew. 1393/2 obręb 0001 Cegłów, gmina Cegłów. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki bytowe. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na obszarze aglomeracji Cegłów, a jej RLM wynosi 3780.

Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. W skład linii oczyszczania ścieków wchodzi: budynek kraty i piaskownik, pompownia ścieków i zbiornik retencyjny ścieków, komora biologicznego oczyszczania ścieków, osadniki wtórne, pompownia osadów, zbiornik ścieków oczyszczonych, stacja dmuchaw, komora tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu, budynek techniczny (stacja mechanicznego odwadniania osadu), wiata przejazdowa do odbioru odwodnionego osadu, instalacja do higienizacji osadu biologicznego, magazyn osadu odwodnionego, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, zbiornik zlewny fekaliów i pompownia wielofunkcyjna.

Uwzględniając charakterystykę ścieków dopływających do przedmiotowej oczyszczalni, w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym ustalono dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do rowu jak dla ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych wprowadzanych do ziemi o RLM od 2000 do 9999 - zgodnie z § 11 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków do rowu stanowi usługę wodną, na którą stosownie do art. 389 pkt 1 ww.

ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych podano do publicznej wiadomości. Stronie postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. Wszystkie warunki i obowiązki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do rowu wydano na czas określony tj. 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się tego pozwolenia. W myśl art. 418 ust. 1 ww. ustawy stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek. Zgodnie z art. 397 ust. 4 ww. ustawy organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego pozwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Rozdzielnik:

1. Gmina Cegłów
ul. T. Kościuszki 4
05-319 Cegłów

2. a/a

Do wiadomości:

1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110a, 00-716 Warszawa
2. Dział Opłat i Opomiarowania w/m



DYREKTOR
Zup. p.o. Dyrektora
Aneta Gawin

Informacja:

1. Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne nie wygasa, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu na jakie zostało wydane pozwolenie, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia, spełniając przy tym wymagania, o których mowa w art. 414 ust. 3 ww. ustawy.
2. *Próbki ścieków do badań jakościowych należy pobierać zgodnie § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.*