

16	GAB. DIAGNOSTYCZNY
17	PRZEDSIONEK
18	SZATNIA PACJENTÓW
19	GABINET LARSKI
20	PRZEBIERALNIA
21	MAG. BIEL. CZYST.
22	MAG. BIEL. BRUDN.
23	GAB. MASAŻU

Legenda:

- inst. wentylacji mechanicznej N-1 - nawiew
- inst. wentylacji mechanicznej W-1 - wywiew
- inst. wentylacji mechanicznej WW1
- inst. wentylacji mechanicznej WW2
- inst. wentylacji mechanicznej WW3
- inst. wentylacji mechanicznej WW4
- inst. wentylacji mechanicznej WW5
- inst. wentylacji mechanicznej WW6

zawór nawiewny/wywiewny

nawiewnik wirowy zskrzynką rozprężna i przepustnicą powietrza

Uwaga:

1. Instalację wentylacji mechanicznej wykonać z ocynkowanych kształtek i przewodów spiro lub prostokątnych.
2. Każde urządzenie nawiewne/wywiewne powinno posiadać przepustnicę regulacyjną.
3. Kanały nawiewne oraz wywiewne należy izolować.
4. Po zakończonym montażu, instalację należy wyregulować.
5. Przebicia w przegrodach wykonac o 5cm większe niż wymiary kanału.

Inwestor	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA			
Obiekt	**BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**			
Adres	**Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte**			
Adres geod.	**nr dz. 812, Obręb: 0001 JAWORZYNA ŚLĄSKA**			
Temat projektu	BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ			
Temat rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECH.			
instal. sanitarne:	**Imię i nazwisko**		**Nr upr.**	**Podpis**
Projektant:	mgr inż.Alicja Koszewar		LBS.0062/POOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Wójcik		NBGP.V-7342/3/11/97	
Współpraca:	mgr inż.Piotr Wajsberg			
Skala 1:100	**Faza** PROJEKT TECHNICZNY	**Branża** inst. san.	**Data** 23.12.2021	**Nr rysunku** S-07