



Legenda:

- inst. wody zimnej
- inst. wody ciepłej
- inst. wody cyrkulacyjnej
- inst. kanalizacji sanitarnej
- inst. tłoczna PVC \varnothing 32 mm
- instalacja skroplin
- ks - pion instalacji kanalizacyjnej

LEGENDA:
BZ - bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką
BU - bateria umywalkowa sztorcowa typu standardowego.
W - bateria wanowa typu standardowego.
BN - bateria natryskowa typu standardowego.
PŁ - zawór kątowy do miski ustępowej
Zn - zawór napowietrzający
Wp - wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową dn 100

Uwagi:
1. Instalacja wody prowadzona w posadzce, podejścia w przestrzeni międzystropowej. Instalacje należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub PE-Xc/AL/PE-Xc
2. Na podejściach pod przybory sanitarnej montować zawory odcinające
3. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończyć rurą wentylacyjną.

Investor	GMINA JAWORZYŃSKA		
Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Adres	Jaworzyna Śląska, ul. Wesoła		
Adres geod.	nr dz. 812.71/7 Obiekt: 0001 JAWORZYŃSKA		
Temat projektu	BUDOWA BUDYNKU PRZYSTOSOWANEGO DO REHABILITACJI		
Temat rysunku	RZUT PARTERU - ZESTAW WODOMIERNY		
Instal. sanitarne:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Alicja Kozłowska	LSB.0062/POCS.11	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Wójcik	NBP. V.742.23/11/97	
Współpraca:	mgr inż. Piotr Wajsborg		
Skala	Faza	Branża	Data
1:100	PROJEKT TECHNICZNY	Inst. san.	08.03.2022
			Nr rysunku
			IS-04