

Wykonawcy

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.5.2024.RB pn. „**Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Dźwierzuty, gminy Pasym i gminy Jedwabno**”

Pytanie 1.

Zauważyliśmy rozbieżność pomiędzy dokumentami przedmiaru a specyfikacją techniczną. Rozbieżność ta polega na rodzaju kruszywa, w przedmiarze mowa jest o kruszywie łamanym naturalnym a w specyfikacji technicznej podane jest kruszywo granitowe. Jaki rodzaj materiału powinien zostać użyty do wbudowania w drogę?

Odpowiedź

Do wbudowania w drogę powinno zostać użyte kruszywo łamane naturalne. Tak jak w przedmiarze. W załączeniu poprawiona specyfikacja techniczna.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szczytnie
mgr inż. Rafał Wilczek