
proj. stup 302/402 K5–10,5 E–10,5/13, linia napowietrznej nn (według odrębnego opracowania) do demontażu
demontaż oprawy oświetleniowej istn. linia nap. osw. AsXSn 2x25mm2 do demontażu
istn. stup 302/404 ZN–10 wymiana na proj. stup K5–10,5 E–10,5/13,5
proj. 2x 3x ogranicznik przepięć Uc=660V In=10kA
istn. stup K–10/ZN linii napowietrznej nn do demontażu
istn. stup ZN–10 wymiana na proj. stup K5–10,5 E–10,5/13,5
proj. 3x ogranicznik przepięć Uc=660V In=10kA
istn. stup 302/403 linii napowietrznej nn do demontażu
proj. mufy
proj. lokalizacja szafki SO–5070 z przyłączem słup nr 303
proj. kabel YAKXS 4x35mm2 2x YAKXS 4x120mm2 FeZN 25x4 dł. = 11,81m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 4,5m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 2x YAKXS 4x120mm2 FeZN 25x4 dł. = 11,81m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63m
proj. kabel YAKXS 4x25mm2 dł. 51,63