

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
3 lipca 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa ulicy Bukowej w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 2 lipca 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jakiej średnicy i z jakiego materiału jest wykonana rura osłonowa na kable elektryczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją nr 23 przedmiaru robót, zabezpieczenie istniejących przewodów instalacyjnych należy wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE o średnicy 110mm.

Pytanie 2:

Czy w zakres wchodzi wymiana opraw na oświetlenie typu LED?

Odpowiedź:

W zakres robót nie wchodzi wymiana opraw oświetlenia.

Pytanie 3:

Prosimy o dokładniejsze informacje odnośnie sposobu wykonania "drenażu francuskiego". Czy w geowłókninie ma być sama rura czy cały drenaż z obsypką?

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem 4.0 Szczegóły konstrukcyjne, drenaż należy wykonać o wymiarach 0,5x0,89cm. Zarówno obwód drenażu jak i sama rura powinny być owinięte geowłókniną. Drenaż należy wykonać z materiału przepuszczalnego tj. żwirem płukanym o frakcji 16x32 lub większej.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.