

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku Sp. z o.o.
12-100 Szczytno, Kamionek 25, tel. 89 624 33 88
NIP 745-185-36-07, REGON 386182246
KRS 0000851905
www.zgkim-kamionek.pl, biuro@zgkim-kamionek.pl

Gmina Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

WARUNKI TECHNICZNE

Nr 137/2023

***podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej projektowanego budynku w miejscowości
Marksewo dz nr 216/2.***

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2023r Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Spółka z o.o. zapewnia dostawę wody w ilościach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :

- przyłącza wodociągowego z rur PE

Realizację budowy sieci oraz przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Na w/w inwestycję wykonać plan techniczny i uzgodnić branżowo z właścicielami urządzeń podziemnych i terenu.

Tak sporządzony plan techniczny uzgodnić u administratora sieci.

Na przyłączy wewnętrznej instalacji wodociągowej **montować zestaw wodomierza głównego dobranym na podstawie przepływu obliczeniowego całkowitego na konsoli wodomierzowej o długości $L=190$ mm.** Lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić u administratora sieci.

Lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić u administratora sieci.

Na przyłączy wodociągowym za wodomierzem umieścić zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) oraz filtr do wody o parametrach dostosowanych do chwilowego rozbioru wody.

Projektowane przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącego wodociągu ϕ 110 mm przebiegającego w działce gruntowej dz. nr 212.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.) budowa przyłączy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia.

Do budowy w/w przyłączy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 – tekst: ost. zm. Dz.

U. z 2020 r. poz. 2028).

Warunki wykonania:

Zamiar wykonania robót zgłosić w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystąpieniem do robót.
Napotkane kolizje z siecią wodociągową zgłaszać u administratora sieci.

Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robót stosować materiały posiadające atesty budowlane.

Na przyłączy wodociągowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ układać taśmę oznacznikową z wkładką metalową.

Głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego min 1,6m
od projektowanego terenu.

Uzbrojenie wodociągowe jak zasuw (nawiertki) oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi normami.

Zgłosić odbiór robót w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonać inwentaryzację przez uprawnionego geodetę.

Dostawa wody nastąpi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przyłącza wodociągowego oraz zawarciu umowy na dostawę wody.

Do sporządzenia protokołu odbioru technicznego przyłącza konieczne są między innymi:

1. uzgodniona z dostawcą wody dokumentacja,
2. protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodetę.

Niniejsze warunki przyłączeniowe tracą ważność po upływie **24 miesięcy** od daty ich wydania.

PREZES
Aleksander Godlewski