



Lwówek Śląski 01.12.2023 r.

SI.222-27/2023

Dotyczy: Remont nawierzchni dróg powiatowych w gminie Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Mirsk oraz remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2542D w Gryfowie Śląskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 z 1605 r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę w dniu 30.12.2023r.

**Pytanie nr 1.**

uszczegółowienie zakresu i sposobu naprawy belki pod-poręczowej na moście przez rzekę Bóbr. Przedmiar nie zawiera demontażu bariery a z wizji w terenie wynika iż aby ją naprawić, demontaż jest niezbędny ( dot. drogi we Włodzice Wielkie).

**Odpowiedź:**

Zakres remontu belki pod poręczowej nie wymaga demontażu barieroporęczy. Należy istniejącą belkę żelbetową odstąpić z roślinności (od strony jezdni), oczyścić do materiału nośnego i wykonać prace naprawczo-konserwacyjne polegające na szpachlowaniu zaprawami PCC lub betonem B-30 w zależności od skali ubytku.

Ponadto:

**Zmianie ulega punkt XVI podpunkt 1.**

Jest

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2023r.

Po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2023r.

**Zmianie ulega punkt XVII podpunkt 1.**

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą 02.01.2024r. (włącznie)

Po zmianie:

Wykonawca jest związany ofertą : 03.01.2024r. (włącznie)