

ZP. 271.5.2022.1

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina i Miasto Raszków zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż otrzymał od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia”

I. Zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 oraz Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają w przypadku konstrukcji poszerzenia i zjazdów bitumicznych zastosowanie warstwy wiążącej AC 11 W 50/70 natomiast Przedmiar Etap I i II dla poszerzenia podają zastosowanie podbudowy zasadniczej AC 16 P. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku konstrukcji poszerzenia i zjazdów bitumicznych: AC 11 W 50/70 KR 1-2 czy AC 16 P 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź 1:

W konstrukcji poszerzenia i zjazdów bitumicznych należy zastosować AC 11 W50/70 KR 1-2.

Zamawiający zmienia załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa – Przedmiar robót- branża drogowa (etap I, II)

Pytanie 2:

Opis Techniczny i Przekroje normalne w przypadku podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nie podają wielkości uziarnienia dla w/w asortymenty. Jedynie Przedmiar Etap II w poz. 33 podaje wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/63 mm. Dodatkowo nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego podaje uziarnienie 0/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie KŁSM 0/31,5 mm we wszystkich konstrukcjach dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie we wszystkich konstrukcjach dla przedmiotowego zadania kruszywa o uziarnieniu 0/31,5

Zamawiający zmienia załącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa – Przedmiar robót- branża drogowa (etap I, II)

Pytanie 3:

SST D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych w Tabeli 6 podaje wymagania dla w/w prefabrykatów zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie i odporność na ścieranie do wyboru spośród trzech kategorii. Dodatkowo w w/w rozdziale znajdują się zapisy o wartościach nasiąkliwości, wytrzymałości na zginanie i odporności na ścieranie zalecane przez GDDKiA na najwyższym poziomie. Przedmiotowe zadanie to droga gminna lokalna o kategorii ruchu KR 2. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że w przypadku krawężników należy zastosować następujące wartości: nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku krawężników należy zastosować następujące wartości: nasiąkliwość 2B, wytrzymałość na zginanie 2T, odporność na ścieranie 3H.

II. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w taki sposób, że:

Treść załącznika nr 8 – Dokumentacja projektowa- Przedmiar robót- branża drogowa, etap I, II otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa – Przedmiar robót –branża drogowa, etap I, II ZMIENIONY 16 05 2022”

Załącznik po zmianie SWZ został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio pod niniejszym pismem w pliku pdf pod nazwą „Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa – Przedmiar robót –branża drogowa, etap I, II ZMIENIONY 16 05 2022”

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak